

Kompleksloa andmise või andmisest keeldumise teade

Avaldamise algus: 03.10.2016

Avaldamise lõpp: 04.10.2116

Keskkonnaamet avaldab teadaande [tööstusheite seaduse \(THS\) § 40 lõike 1](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Elering AS (registrikood: [11022625](#)) (aadress Kadaka tee 42, Tallinn) Kiisa avariireservelektrijaama kompleksloa nr KKL/321813 tingimusi muudeti vastavalt tööstusheite seaduse § 49 lg 1 p 1. Kiisa avariireservelektrijaam asub Harjumaal Saku vallas Kirdalu külas Tagamaa maaüksusel (katastritunnus 71801:006:1067, registriosa nr 13236002). Kiisa avariireservelektrijaamas kasutatakse elektri tootmiseks 26 kolbmootorit, ühe mootori nominaalsoojusvõimsus sisseantava kütusekoguse põhjal on 21,1 MWth. Kätise summaarne nimisoojusvõimsus on 548,6 MWth. Avariireservelektrijaama eesmärk on tagada Eesti elektrisüsteemi tasakaal elektrisüsteemis toimuvate avariide korral. Kompleksloa nr KKL/321813 tingimusi muudeti seoses kätise korrapärase ülevaatuse tulemustega.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Tartu kontoris (Aleksandri 14, Tartu, ingrid.vinn@keskkonnaamet.ee, tel 730 2240).

Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil <http://dhs-adr-kea.envir.ee/>.

Kompleksluba nr KKL/321813 on kättesaadav Keskkonnaameti e-teenuste portaalist aadressil <https://eteenus.keskkonnaamet.ee/>

Kehtetud ärinimed:

Elering AS: Elering OÜ, Osaühing Põhivõrk.

Keskkonnaamet

Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A

Telefon: 6807438

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande number 1006936