

Vee erikasutusloa andmise või andmisest keeldumise teade

Avaldamise algus: 29.02.2016

Avaldamise lõpp: 01.03.2116

Keskkonnaamet avaldab teadaande [veeseaduse \(VeeS\) § 9¹ lõike 5](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Nordpont OÜ (registrikood: [12583892](#)) (aadress Madara 25, 10612 Tallinn) väljastati keskkonnamõju hindamist algatamata vee erikasutusluba nr [L.VV/327323](#), kehtivusega 01.03.2016 - 30.06.2016. Vee erikasutusluba väljastati Õisu silla ümberehitamiseks. Õisu sild asub Viljandi maakonnas, Halliste vallas, Õisu alevikus ja Mõõnaste külas 24172 Sultsi-Abja-Paluoja tee kinnistul (katastriüksus 19201:003:0102). Silla ümberehituse käigus on ette nähtud lammutada olemasolev raudbetoonist kaheavaline moodulsild ning rajada uus terastoru ruup. Truubi sisse- ja väljavoolul kindlustatakse jõepõhi maakividega ning truubi nõlvad trapetsi-kujuliselt munakividega. Tööde teostamise ajaks, suunatakse oja ajutiselt olemasoleva silla otsaseina tagant mööda. Vidva oja tõkestatakse tööde piirkonnas ajutiselt pinnasevallidega. Jõepõhja kindlustuseks paigaldatakse ca 40 m³ maakive ja 30 m³ aluspinnast. Keskkonnaamet kaalus keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 ning Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhindang, täpsustatud loetelu“ § 11 p 4 ja § 15 p 8 alusel keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, koostades selleks 26.02.2016 eelhindangu nr 14-6/16/84-10. Keskkonnaamet leidis keskkonnamõju hindamise eelhindangu alusel, et kavandatava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju, mistõttu keskkonnamõju hindamine ei ole vajalik, samuti ei ole vajalikud täiendavad uuringud.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega (sh keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsusega) on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooni Pärnu kontoris (aadress: Roheline 64, 80010 Pärnu linn, e-post: parnu@keskkonnaamet.ee, kontakttelefon: 447 7388). Kontaktisikuks on Margit Karu (e-post: margit.karu@keskkonnaamet.ee, kontakttelefon 4477378). Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil <http://dhs-adr-kea.envir.ee/>. Vee erikasutusluba nr [L.VV/327323](#) on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil <https://eteenus.keskkonnaamet.ee/>.

Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande number 919014