

Välisõhu saasteloa eelnõu avalikustamise teade

Avaldamise algus: 15.11.2016

Avaldamise lõpp: 16.11.2016

Keskkonnaamet avaldab teadaande [välisõhu kaitse seaduse \(VÖKS\) § 78 lõike 1](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et on valminud Osaühing Vee-Ekspert (registrikood: [10225119](#)) (aadress Vana-Antsla alevik, Antsla vald, 66419 Võru maakond) välisõhu saasteloa nr L.ÕV/328463 otsuse ja loa eelnõu. Välisõhu saasteluba taotletakse Võru maakonnas Võru vallas Väimela alevikus Põllu tee 4b (katastritunnus 91801:005:0045) kinnistul asuvale katlamajale, seoses olemas oleva välisõhu saasteloa nr L.ÕV.VÕ-46051 kehtivusaja lõppemisega 31.12.2016.

Loa taotleja põhitegevusalaks on veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus (EMTAK 43222). Tegevusala millele saasteluba antakse on auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine (EMTAK 35301). Käitaja katlamajas on neli veekatelt: 1) õlikatel UNICAL TXN 840, nominaalvõimsusega 0,84 MW; 2) õlikatel UNICAL ELL970, nominaalvõimsusega 0,97 MW; 3) õlikatel FRB BIPRESS 1000, nominaalvõimsusega 1,019 MW ja 4) õlikatel LOOS UT-L 18, nominaalvõimsusega 2,2 MW. Kõik katlad töötavad ühele ja samale korstnale, kõrgusega 30 m ja heitgaaside väljumisava diameetriga 0,45 m. Katlamajas puuduvad suitsugaaside puhastusseadmed. Kütusena kasutatakse kuni 500 tonni põlevkiviõli aastas. Põlevkiviõli hoitakse kahes mahutis, mahtuvusega 25 m³ ja 50 m³. Mahutid on varustatud õhutustoruga, diameetriga 0,1 m ja aurude väljumiskõrgusega maapinnast 9,5 m ja 8,5 m. Õlimahutite puhul on saasteallikateks mahutite õhutustorud, milledest toimub, valdavalt mahutite täitmise ajal, lenduvate orgaaniliste ühendite ja mõningane väävliühendite heide välisõhku. Olulisemad välisõhku eralduvad saasteainete aastased heitkogused tonnides on järgnevad: lämmastikdioksiid 3,075; vääveldioksiid 8,960; süsinikmonooksiid 2,050; tahked osakesed 2,050; lenduvad orgaanilised ühendid 0,073, raskmetallid summaarselt 0,007 ja süsinikdioksiid 1570,157. Käitaja katlamaja maaüksuse sihtotstarve on 100% tootmismaa. Katlamaja territoorium piirneb põhja ja ida suunas ühiskondlike ehitiste ja üldkasutatava maaga, lääne ja lõuna suundades valdavalt elamu- ja tootmismaadega. Lähim hoone katlamajale on tervisekeskuse hoone, mis asub umbes 40 m kaugusel kirde suunas. Lähim elumaja asub katlamajast 45 m kaugusel edela suunas (Põllu tee 4). Katlamaja tootmisterritooriumi lähiümbruses ei ole suuremaid paikseid saasteallikaid. Katlamaja ei asu kaitse ega hoiualal, Natura 2000 linnu- ega loodusosal. Kaitstavad loodusobjektid territooriumil puuduvad.

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimise seadus § 6 lõike 1 ja 2 alusel ei kuulu ettevõtte tegevus olulise keskkonnamõjuga tegevuste hulka, mille korral on keskkonnamõju hindamine kohustuslik. Saasteloa kavandatava tegevusega ei kaasne olulist keskkonnamõju. Taotletavad saasteainete heitkogused jäävad alla kehtestatud saastatase taseme piirväärtusi.

Eelnõu kohaselt on välisõhu saasteloa nr L.ÕV/328463 kehtivusaeg tähtajatu.

Eelnõuse, loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega saab tutvuda Keskkonnaameti Lõuna regiooni Võru kontoris (Karja 17a, 65608 Võru, tel 786 8360, e-post louna@keskkonnaamet.ee) ja Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris <http://dhs-adr-kea.envir.ee/>.

Ettepankuid ja vastuväiteid saab esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil louna@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Võru maakond, Võru linn, Karja 17a kahe nädala jooksul alates teate ilumisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.

Dokumendid

1. [Korralduse eelnõu](#)
2. [Saasteloa eelnõu](#)

Kehtetud ärinimed:

Osaühing Vee-Ekspert: Osaühing Vee-Ekspert.

Keskkonnaamet

Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A

Telefon: 6807438

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Tedaande number 1045470