

Vee erikasutusloa eelnõu avalikustamise teade

Avaldamise algus: 01.04.2016

Avaldamise lõpp: 02.04.2116

Keskkonnaamet avaldab teadaande [veeseaduse \(VeeS\) § 9¹ lõike 1](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et OSAÜHING TÕRVA VEEJÕUD (registrikood: [10852135](#)) (aadress Kevade 1, 68605 Tõrva) taotleb vee erikasutusloaga nr [L.VV/325751](#) reguleeritud Tõrva linna reoveepuhasti väljalaskmest (väljalaskme registrikood: VA656) suublasse juhitava kvartaalse heitvee vooluhulga suurendamist kuni 30 000 m³-ni (120 000 m³/a). Ettevõtte põhjendab loapõhise suublasse juhitava heitvee suurendamist seoses Riiska elamurajoonis amortiseerunud trassitorustikega, kus sadeveed tungivad olmekanalisatsiooni torustike kaudu reoveepuhastisse ning sellega suureneb ajutine ööpäevane vooluhulk isegi kuni 6 korda. Kui tavaline ööpäevane sisend on ligikaudu 200 m³/ööp, siis jaanuari lõpp oli ühes ööpäevas sisenemas 1266 m³/ööp.

Keskkonnaamet teatab lähtuvalt veeseaduse § 9¹ lõike 1 punktist 4 ning haldusmenetluse seaduse §-st 48, et on valminud OSAÜHING TÕRVA VEEJÕUD vee erikasutusloa nr [L.VV/325751](#) muutmise otsuse ja loa eelnõu.

Eelnõu(de) , loa muutmise taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni Põlvamaa kontoris (aadress: Kalevi 1a, 64503 Räpina; olavi.karner@keskkonnaamet.ee, telefon: 799 0905).

Eelnõu(d) on digitaalselt kättesaadav(ad) Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil <http://dhs-adr-kea.envir.ee/>.

Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu(de)le saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil polva@keskkonnaamet.ee või postiaadressil (Kalevi 1a, 64503 Räpina), kahe nädala jooksul alates teate ilmunisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Vee spetsialist Olavi Kärner
Telefon: 7990905
E-post: olavi.karner@keskkonnaamet.ee

Teadaande number 932849