

## Õhusaasteloa andmise või andmisest keeldumise teade

Avaldamise algus: 21.04.2017

Avaldamise lõpp: 22.04.2017

Keskkonnaamet avaldab teadaande [välisõhu kaitse seaduse \(VÕKS\) § 83 lõike 1](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla (registrikood: [90006399](#)) (aadress J. Sütiste tee 19, Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 13419) väljastati muudetud õhusaasteluba nr L.ÕV/320429. Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla põhitegevusala on haiglaraviteenuste pakkumine. Saasteallikad asuvad aadressil J. Sütiste tee 19, Tallinn, Harju maakond (katastritunnus 78405:501:2450). Lähim elamu asub heiteallikast umbes 25 meetri kaugusel. Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla õhusaasteluba muudeti seoses ventilatsioonisüsteemi muutmisega ning suurenevate kasutatavate kemikaalide koguste tõttu. Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla vajab õhusaasteluba lahustite, sealhulgas segudes sisalduva lahusti kasutamisest välisõhku eralduvate saasteainete välisõhku heitmiseks. Sihtasutuse Põhja-Eesti Regionaalhaigla Mustamäe korpuses on 11 heiteallikat. Heiteallikateks on haigla korpuste ventilatsiooniavad (saasteallikad S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8) ja avariigeneraatorite korstnad (saasteallikad K1, K2 ja K3). Sihtasutuse Põhja-Eesti Regionaalhaigla käitises kasutatakse desinfitseerimisel lahusteid, sealhulgas segu koostises olevaid lahusteid 24,821 tonni aastas. Elektri põhitöite katkemisel elektrivarustuse tagamiseks on sihtasutusel Põhja-Eesti Regionaalhaigla 4 avariigeneraatorit. Avariigeneraatorite summaarne võimsus kütuse sisendi järgi on 6,24 MW. Avariigeneraatorid töötavad diislikütusega, mida kasutatakse aastas maksimaalselt kuni 24,726 tonni. Avariigeneraatorid töötavad alla 500 tunni aastas. Heiteallikatest välisõhku väljutatavate saasteainete kontsentratsioonid ei ületa tootmisterritooriumi piiril ja sellest väljaspool õhukvaliteedile kehtestatud piirväärtuseid.

Sihtasutuse Põhja-Eesti Regionaalhaigla tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnamõju hindamissüsteemi seaduses nimetatud olulise keskkonnamõjuga tegevuste hulka, mille korral tuleb keskkonnamõju hinnata. Samuti ei kuulu tegevus Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 "Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu" toodud tegevuste hulka, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Põhja regiooni Harju kontoris (Viljandi mnt 16, Tallinn) .

Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil <http://dhs-adr-kea.envir.ee/>. Õhusaasteluba on kättesaadav Keskkonnaameti keskkonnateenuste portaalis <https://eteenus.keskkonnaamet.ee/>.

Keskkonnaamet  
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A  
Telefon: 6807438  
E-post: [INFO@KESKKONNAAMET.EE](mailto:INFO@KESKKONNAAMET.EE)

Teadaande number 1120247