

Õhusaasteloa andmise või andmisest keeldumise teade

Avaldamise algus: 04.09.2017

Avaldamise lõpp: 05.09.2117

Keskkonnaamet avaldab teadaande [keskkonnaseadustiku üldosa seaduse \(KeÜS\) § 58 lõike 3](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Adven Eesti AS (registrikood: [10066299](#)) (aadress Kassi tn 1, Tallinn, 12618, edaspidi ka ettevõtte) taotluse alusel on muudetud ettevõtte Väike-Maarja katlamaja tähtajatu kehtivusega õhusaasteluba nr L.ÕV/319478.

Õhusaasteluba muudeti Keskkonnaameti Põhja regiooni juhataja 31.08.2017 korraldusega nr 1-3/17/2258.

Õhusaasteloa muutmist taotles ettevõtte, kuna soovib paigaldada Väike-Maarja katlamaja restkoldega veekatla ning olemasolevad maagaasiga köetavad katlad jääksid reserv- ja tipukoormuse kateldeks.

Adven Eesti AS-i Väike-Maarja katlamaja asub Lääne-Virumaal, Väike-Maarja vallas, Väike-Maarja alevikus, Pikk tn 2a (katastriüksuse tunnus 92702:002:0109). Ettevõtte põhitegevusala on auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine (EMTAKi kood 35301).

Väike-Maarja katlamaja on paigaldatud kaks maagaasiga köetavat katelt, mille soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus kokku on 3,85 MWth. Mõlemad katlad on ühendatud korstnaga, kõrgusega maapinnast 16 m (saasteallikas SA-10). Olemasolevasse katlamaja soovib ettevõtte paigaldada restkoldega veekatla, mille soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus on 1,15 MWth. Katel ühendatakse korstnaga, mille kõrgus on 16 m (SA-20). Suitsugaaside puhastamiseks paigaldatakse katlamaja multitsüklon, mille puhastusaste on vähemalt 76%. Katlamaja töö on automatiseeritud.

Katlamaja paigaldatav tahkekütuse katel on planeeritud katma Väike-Maarja aleviku kaugküttevõrgu baaskoormust. Talvise tipukoormuse katmiseks käivitatakse vajadusel gaasikatlad. Samuti kasutatakse maagaasiga köetavaid katlaid tahkekütuse katla hooldusperioodil. Suveperioodil katlamaja ei tööta ja tarbijaid sooja tarbeveega ei varustata.

Katlamajades on planeeritud põhikütusena kasutada hakkpuitu (3100 t/a) või tükkturvast (2465 t/a). Hakkpuitu ja tükkturvast ei põletata samaaegselt. Tipukoormuse katmiseks ja tahkekütuse katla seisakute ajal kasutatakse reservkütusena maagaasi maksimaalselt kuni 1050 tuhat Nm³ aastas.

Katlamajast välisõhku eralduvate olulisemate saasteainete maksimaalsed aastased heitkogused tonnides on alljärgnevad: vääveldioksiid 5,102; lämmastikdioksiid 9,796; süsinikoksiid 27,717; tahked osakesed, summaarsed 6,138; lenduvad orgaanilised ühendid 2,694; süsinikdioksiid 4702,755 ning raskmetallid kilogrammides: plii 1,535; nikkel 2,041; vanaadium 1,531.

Lähimad elamud (Ravi tn 2 ja 4, Väike-Maarja alevik) jäävad katlamaja tootmisterritooriumist ida suunda umbes 130 m kaugusele ning aleviku väikeelamute piirkonna lähimad elamud jäävad katlamajast umbes 250-300 m kaugusele lääne suunda.

Kavandatava tegevusega ei kaasne olulist keskkonnamõju, mistõttu Keskkonnaamet keskkonnamõju hindamist ei algatanud.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Põhja regiooni Rakvere kontoris (Kunderi 18, 44307 Rakvere, tel 325 8401, e-post pohja@keskkonnaamet.ee).

Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil <http://dhs-adr-kea.envir.ee/>. Õhusaasteluba nr L.ÕV/319478 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil <https://eteenus.keskkonnaamet.ee/>.

Ärinimed

Adven Eesti AS, kehtetud ärinimed: osaühing Termest, Fortum Termest AS, aktsiaselts TERMEST.

Keskkonnaamet

Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A

Telefon: 6807438

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadandaade number 1187197