

Õhusaasteloa eelnõu avalikustamise teade

Avaldamise algus: 02.10.2017

Avaldamise lõpp: 03.10.2117

Keskkonnaamet avaldab teadaande [keskkonnaseadustiku üldosa seaduse \(KeÜS\) § 47 lõike 2 \(alates 01.01.2017, varasemalt VÕKS § 78 lg 1\)](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et on valminud Adven Eesti AS (registrikood: [10066299](#)) (aadress Kassi tn 1, Tallinn, 12618, edaspidi ka ettevõtte) taotluse alusel Narva-Jõesuu katlamaja muudetud õhusaasteloa nr L.ÕV.IV-152462 eelnõu ja õhusaasteloa muutmise otsuse eelnõu. Eraldi õhusaasteloa nr L.ÕV.IV-152462 muutmise taotluse menetlusse võtmise teadet Keskkonnaamet KeÜS § 47 lg 1 p 7 alusel ei avalda.

Õhusaasteloa muutmise taotlus, mis vastas nõuetele on registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 31.08.2017 numbri 15-2/17/4258-6 all.

Adven Eesti AS-i Narva-Jõesuu katlamaja asub aadressil Kesk tn 4, Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru maakond (katastritunnus 51301:003:0089). Ettevõtte põhitegevusala on auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine (EMTAKi kood 35301).

Õhusaasteloa muutmist taotleb ettevõtte seoses sooviga paigaldada Narva-Jõesuu katlamajja olemasolevatele maagaasiga köetavatele kateldele lisaks uue restkoldega tahkekütuse katla, milles kütusena soovitakse kasutada kas puitu (saepuru, puiduhake) või turvast. Lisaks taotleb ettevõtte tähtajalise õhusaasteloa (07.07.2008-31.12.2028) kehtivustähtaja muutmist tähtajatuks.

Olemasolevas katlamajas paikneb kaks Viessman Turbomat RN 4,7 MW maagaasil töötavat katelt, summaarse võimsusega 9,4 MW. Maagaasi aastane kulu on kuni 2 800 000 m³. Samasse katlamajja soovib ettevõtte paigaldada ka 2,5 MW tahkekütuse katla, kus kütusena kasutatakse saepuru, puiduhaket kuni 5193 t/a või turvast kuni 3777 t/a ning seejuures puitu ja turvast samaaegselt ei põletata. Suitsugaaside puhastamiseks paigaldatakse katlamajja tsüklon, mille puhastusaste on vähemalt 76%. Katlamaja töötab aasta- ja ööpäevaringselt, kuna katlamaja kasutatakse ka sooja tarbevee saamiseks.

Õhusaasteloa kavandatava tegevusega ei kaasne olulist keskkonnamõju, mistõttu Keskkonnaamet keskkonnamõju hindamist ei algatanud. Samuti ei ületata kavandatava tegevusega õhukvaliteedi piirväärtusi ühegi saasteaine osas ettevõtte tootmisterritooriumil ega ka väljaspool. Lisaks ei ole ette näha, et kavandatava tegevusega võiks kaasneda ülenormatiivsete müratasemete teke või lõhnahäiring.

Lähimad elumumaad asuvad naaberkinnistutel (Koidu tn 16 ja Rahu tn 15) ning lähim elamu asub saasteallikast ca 30 m kaugusel.

Taotluse alusel valminud õhusaasteloa nr L.ÕV.IV-152462 eelnõu ja õhusaasteloa muutmise otsuse eelnõu kohaselt muudetakse õhusaasteloa kehtivus tähtajatuks.

Eelnõude, loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega saab tutvuda Keskkonnaameti Põhja regiooni Rakvere kontoris (Kunderi 18, 44307 Rakvere; tel: 325 8401; e-post: pohja@keskkonnaamet.ee) ja Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris <http://dhs-adr-kea.envir.ee/>.

Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil pohja@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Kunderi 18, 44307 Rakvere kahe nädala jooksul alates teate ilmunisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.

Ärinimed

Adven Eesti AS, kehtetud ärinimed: osaühing Termest, Fortum Termest AS, aktsiaselts TERMEST.

Keskkonnaamet

Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A

Telefon: 6807438

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande number 1199643