

Vee erikasutusloa menetluse algatamise teade

Avaldamise algus: 29.05.2018

Avaldamise lõpp: 30.05.2118

Keskkonnaamet avaldab teadaande [veeseaduse \(VeeS\) § 9¹ lõike 1](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et aktsiaselts PÕLVA VESI (registrikood: [10151183](#)) (aadress Toominga tn 2a, 63304 Põlva) taotleb ajutist vee erikasutusluba seoses Põlva linna reovee põhipuhasti rekonstrueerimisega perioodil 2018. a IV kvartal – 2019. a III kvartal. Põhipuhasti rekonstrueeritakse kahes etapis, I etapis jäävad kasutusse vana puhasti protsessiliini 4 kambrit, II etapis uue protsessiliini ühtlustusmahuti ja kolm kambrit. Põhipuhasti rekonstrueerimise ajal ei pruugi olla tagatud vee erikasutusloa nr [L.VV/327315](#) põhised heitvee väljalaskmele kehtivad reostusnäitajate piirväärtused, mistõttu taotleb ettevõtte rekonstrueerimise aegseks heitvee suublasse juhtimiseks ajutist vee erikasutusluba järgnevate reostusnäitajate piirväärtustega: bioloogiline hapnikutarve(BHT7)=60 mg/l, keemiline hapnikutarve(KHT)=200 mg/l, heljum(HA)=60 mg/l, üldlämmastik(Nüld)=75 mg/l ja üldfosfor(Püld)=5 mg/l. Keskkonnaamet viib Põlva reoveepuhasti heitvee väljalaskmele kehtivate leevendatud tingimustega loa menetluse läbi vee erikasutusloa nr [L.VV/327315](#) muutmise kaudu.

Taotlus on Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis registreeritud 14.05.2018 kirja nr 14-6/18/7418 all.

Vee erikasutusloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Lõuna regiooni Põlvamaa kontoris (aadress: Kalevi 1a, 64503 Räpina; info@keskkonnaamet.ee, telefon: 799 0900).

Kuni vee erikasutusloa muutmise või muutmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Kalevi 1a, 64503 Räpina.

Vee erikasutusloa muutmise või muutmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Vee spetsialist Olavi Kärner
Telefon: 7990905
E-post: olavi.karner@keskkonnaamet.ee

Teadaande number 1300050