

Õhusaasteloa eelnõu avalikustamise teade

Avaldamise algus: 16.07.2018

Avaldamise lõpp: 17.07.2118

Keskkonnaamet avaldab teadaande [keskkonnaseadustiku üldosa seaduse \(KeÜS\) § 47 lõike 2 \(alates 01.01.2017, varasemalt VÕKS § 78 lg 1\)](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et on valminud OÜ Oisu Biogaas (registrikood: [11515434](#)) (aadress Regati pst 1, Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 11911) õhusaasteloa nr L.ÕV/300816 muutmise otsus ja loa muutmise eelnõu. Ettevõtte põhitegevuseks on muu elektrienergia tootmine (sh biomassist) – EMTAK 35119.

OÜ Oisu Biogaas-ile on väljastatud tähtajatu kehtivusega õhusaasteluba käitisele, mis asub Järva maakonnas Türi vallas Väljaotsa külas Biogaasi ja Mõisavalla kinnistul (katastritunnused: 53701:002:0203; 53701:002:0202).

Ettevõtte taotleb õhusaasteloa muutmist seoses biogaasijaama laiendamisega, mille raames võetakse kasutusele täiendav elektri- ja soojusenergia koostootmisjaam. Esialgselt kavandatud lisanduva koostootmisjaama (soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus 0,847 MWth) asemel võetakse kasutusele võimsam koostootmisjaam, mille soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus on 1,481 MWth. Sellega seoses suureneb biogaasi tootmis- ja kasutamiskogus 6000 tuhandelt m³-ilt aastas 7200 tuhande m³-ni.

OÜ Oisu Biogaas-i puhul on tegemist sõnnikust ja lägast biogaasi tootva kompleksiga ning koostootmisjaamaga, mis toodab biogaasist elektri- ja soojusenergiat. Olemasoleva koostootmisjaama soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus on 2,821 MWth, lisanduva koostootmisjaama soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus on 1,481 MWth. Samuti on käitise territooriumil avariilukorra gaasipõleti (avariiküünal), mille soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus on 3,2 MWth ning avariikatel, mille soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus on 0,543 MWth. Seega on käitises asuvate põletusseadmete summaarne soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus 8,045 MWth.

Maa-ameti looduskaitse ja Natura 2000 kaardil esitatud andmete kohaselt ei paikne tootmisterritooriumil kaitstavaid loodusobjekte ja Natura 2000 alasid. Kaitstavatest loodusobjektidest on Biogaasi kinnistust 900 meetrit põhjasuunas paiknev Oisu mõisa park (KLO1200507). OÜ Oisu Biogaas tegevusega ei kaasne mõju Oisu mõisa pargile. Mõisavalla kinnistu lääneosas asub Osaühing ESTONIA Kõrts-i suurfarm, mille käitamiseks on väljastatud kompleksluba nr KKL/317786. Lähim elumaa asub OÜ Oisu Biogaas heiteallikatest umbes 400 m kaugusel kirde suunas (Vana-Kingsepa kinnistu, katastritunnus 53701:002:0260).

OÜ Oisu Biogaas tehase tegevus ei kuulu Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 6 lg 1 nimetatud tegevuste nimistusse, kuid kuulub KeHJS § 6 lg 2 p 3 nimetatud valdkonda, kuid ei ole nimetatud Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruses nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhindang, täpsustatud loetelu“ (edaspidi määrus nr 224).

Määruse nr 224 § 1 lg 1 ja § 2 p 1 kohaselt tuleb anda eelhindang elektri- või soojusenergia tootmisel, kui põletusseadmete summaarne soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus on 50–299 megavatti. OÜ Oisu Biogaas põletusseadmete soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus kokku on 8,045 MWth.

Lähtudes eelnevast, ei ole KMH algatamine kohustuslik, samuti ei ole vaja anda eelhindangut ega kaaluda KMH vajalikkust.

Eelnõude, loa muutmise taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega saab tutvuda Keskkonnaameti Põhja regiooni Rakvere kontoris (Kunderi 18, Rakvere, 44307, tel: 325 8401) ja Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris <http://dhs-adr-kea.envir.ee/>.

Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Kunderi 18, Rakvere, Lääne-Viru maakond, 44307 kahe nädala jooksul alates teate ilmumisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande number 1317774