

Vee erikasutusloa menetluse algatamise teade

Avaldamise algus: 29.08.2018

Avaldamise lõpp: 30.08.2118

Keskkonnaamet avaldab teadaande [veeseaduse \(VeeS\) § 9¹ lõike 1](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et osaühing Sindi Vesi (registrikood: [10356904](#)) (aadress Hariduse tn 14, Sindi linn, Tori vald, Pärnumaa) poolt 24.08.2018 esitatud vee erikasutusloa taotlus nr 14-6/18/13907 on võetud menetlusse.

Osaühing Sindi Vesi taotleb vee erikasutusluba põhjavee võtmiseks ja heitvee suublatesse juhtimiseks Tori vallas, Tori alevikus, Jõesuu, Taali, Selja ja Piistaoja külades. Loa taotleja tegeleb kanalisatsiooni ja heitveekäitlusega. Vee erikasutusluba taotletakse seoses olemasoleva vee erikasutusloa kehtivuse lõppemisega. Põhjaveevõtt toimub seitsme puurkaevuga ja heitvett juhitakse suublasse kuue väljalasuga. Ühisveevarustuseks kasutatakse Tori alevikus kahte puurkaevu: Tori Lasteaia puurkaev (puurkaevu katastrinumber 6551) ja Tori kooli puurkaev (puurkaevu katastrinumber 17163, reserv puurkaev). Põhjaveett võetakse eelnimetatud puurkaevudest siluri põhjaveehorisondist 22 000 m³ aastas. Tori aleviku reoveed puhastatakse Bio 100 tüüpi puhastis ja järelpuhastiks on biotiigid ja heitveed juhitakse Pärnu jõkke.

Ühisveevarustuseks kasutatakse Jõesuu külas kahte puurkaevu: Jõesuu ühisveevärgi puurkaev (puurkaevu katastrinumber 52256) ja Jõesuu küla puurkaev (puurkaevu katastrinumber 6346) Põhjaveett võetakse eelnimetatud puurkaevudest siluri põhjaveehorisondist 21 760 m³ aastas. Jõesuu küla reoveed puhastatakse Bio 50x2 tüüpi puhastis ja järelpuhastiks on biotiigid ning heitveed juhitakse Pärnu jõkke.

Taali küla ühisveevarustuseks kasutatakse Sanksu tuka puurkaevu (puurkaevu katastrinumber 50979). Põhjaveett võetakse puurkaevust siluri põhjaveehorisondist 10 800 m³ aastas. Taali küla reoveed puhastatakse biotiikides ja heitveed juhitakse Tuuleveski oja. Luba taotletakse veel Sanksu tuka puurkaevu filtrite läbipesuvee juhtimiseks suublasse. Sanksu tuka puurkaevule on paigaldatud vee puhastamiseks rauaärastusfiltrid. Filtripesuvesi on heitvesi, mis suunatakse läbi settekaevude Pärnoja. Selja küla veevarustuseks on Selja kooli tee 48 puurkaevu (puurkaevu katastrinumber 50980), põhjaveett võetakse siluri põhjaveehorisondist 10080 m³ aastas. Selja küla reoveed puhastatakse kompaktpuhastiga AS-AnaComb 300 puhastis ja järelpuhastiks on biotiigid ning heitveed juhitakse Aadama kraavi.

Piistaoja küla veevarustuseks on Piistaoja puurkaev (puurkaevu katastrinumber 50981), põhjaveett võetakse siluri põhjaveehorisondist 5760 m³ aastas. Piistaoja küla reoveed puhastatakse Bio 25 tüüpi puhastis ja heitveed juhitakse Piistaoja.

Vee erikasutusloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Lääne regiooni Pärnu kontoris (aadress: Roheline 64, 80010 Pärnu linn, e-post: info@keskkonnaamet.ee, telefon 447 7388).

Kuni vee erikasutusloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil (info@keskkonnaamet.ee) või postiaadressil (Roheline 64, 80010 Pärnu linn)..

Vee erikasutusloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet

Narva mnt 7a, Tallinn

Telefon: 6807438

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande number 1335753