

## Vee erikasutusloa eelnõu avalikustamise teade

Avaldamise algus: 29.08.2018

Avaldamise lõpp: 30.08.2118

Keskkonnaamet avaldab teadaande [veeseaduse \(VeeS\) § 9<sup>1</sup> lõike 1](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Aktsiaselts Matsalu Veevärk (registrikood: [11055659](#)) (aadress Veski tn 6, Märjamaa alev, Märjamaa vald, 78302, Rapla maakond) on valminud vee erikasutusloa nr [L.VV/331283](#) andmise otsuse ja loa eelnõu. Aktsiaselts Matsalu Veevärk taotleb vee erikasutusloa Läänemaal Lääne-Nigula vallas Martna külas põhjavee võtmiseks üle 5 m<sup>3</sup> ööpäevas ning heitvee juhtimiseks suublasse. Ettevõtte esitas vee erikasutusloa nr [L.VV/331283](#) andmise otsuse ja loa eelnõu avalikustamise järel 27.08.2018 soovi suurendada heitvee vooluhulkasid seoses suurenenud vihmaperioodidega. Samuti täpsustati loa eelnõu punkte 5.4, 6.5 ja 10.1.

Ühisveevarustuseks kasutatakse põhikaevuna Martna küla puurkaevu (puurkaevu katastrinumber 23889), mis asub Lääne-Nigula vallas, Martna külas, Kaevu kinnistul (kinnistusraamatu registriora nr 4914250, katastritunnus 45201:001:0427). Puurkaev on puuritud 2008. aastal Siluri-Ordoviitsiumi Matsalu põhjaveekogumisse. Puurkaevu sügavus on 24 meetrit ning ulatub siluri veekihti (S1rk). Puurkaevust planeeritakse maksimaalselt vett 30 m<sup>3</sup>/ööpäevas, 2 730 m<sup>3</sup>/kv, 10 920 m<sup>3</sup>/a. Lisaks põhikaevule soovib ettevõtte lisada vee erikasutusloasse reservkaevu, mis võetakse kasutusele põhikaevu avarii korral. Martna reservkaev (puurkaevu katastritunnus 1086) asub Lääne-Nigula vallas, Martna külas, Jõekäänu kinnistul (kinnistusraamatu registriora nr 7373750, katastritunnus 45201:001:0551). Puurkaev on puuritud 1969. aastal Kambrium-Vendi põhjaveekogumisse. Puurkaevu sügavus on 344,8 meetrit ning ulatub Voronka ja Gdovi veekihti (V2vr+gd).

Martna reoveepuhasti asub Martna külas Puhasti kinnistul (kinnistusraamatu registriora nr 4975850, katastritunnus 45201:001:0421). Reovesi puhastatakse läbivooluses aktiivmudapuhastis ja järelpuhastiks olevates biotiikides üldpinnaga 670 m<sup>2</sup>. Reovee puhastamiseks kasutatakse ka fosfori keemilist ärastust. Heitvesi juhitakse Rannamõisa jõkke (registrinumber VEE1101600).

Eelnõu(de) , loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Lääne regiooni Pärnu kontoris (aadress: Roheline 64, 80010 Pärnu linn, e-post: [info@keskkonnaamet.ee](mailto:info@keskkonnaamet.ee), telefon 447 7388).

Eelnõu(d) on digitaalselt kättesaadav(ad) Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil <http://dhs-adr-kea.envir.ee/>.

Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu(de)le saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil ([info@keskkonnaamet.ee](mailto:info@keskkonnaamet.ee)) või postiaadressil (Roheline 64, 80010, Pärnu linn), kahe nädala jooksul jooksul alates teate ilmunisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.

Keskkonnaamet  
Narva mnt 7a, Tallinn  
Telefon: 6807438  
E-post: [INFO@KESKKONNAAMET.EE](mailto:INFO@KESKKONNAAMET.EE)

Teadaande number 1335777