

Saasteloa taotlemisteated

Avaldamise algus: 19.12.2013

Keskkonnaameti Viru regioon lähtudes haldusmenetluse seaduse § 40 sätetest teatab, et on valminud Adven Eesti AS (registrikood 10066299) välisõhu saasteloa L.ÕV/324428 eelnõu. Välisõhu saasteluba taotletakse Lääne-Virumaal Kunda linnas Jaama tänav 2 asuvale konteinerkatlamajale. Katlamajas on kaks katelt soojusliku võimsusega 1,9 MW ja 2,5 MW. Katlamaja installeeritud soojuslik võimsus on 4,4 MW. Kütusena kasutatakse maagaasi 1260 tuhat m³ aastas. Katla suitsugaasid juhitakse korstnasse kõrgusega 18 m. Katlamaja töötab automaatrežiimil aastaringselt Kunda linna kaugkütte süsteemi tarbeks.

Olulisemad välisõhku eralduvad saasteainete aastased heitkogused tonnides on alljärgnevad: lämmastikdioksiid 2,536 t; süsinikoksiid 2,536 t; lenduvad orgaanilised ühendid 0,2169 t; süsinikdioksiid 2360 t.

Lämmastikdioksiidi maksimaalne maapinnalähedases õhukihis moodustuv saastetase katlamaja maksimaalse töö tulemusel ei ületa 22,7 µg/ m³, mis on 0,113 SPV1, süsinikoksiidi maksimaalne saastetase ei ületa 22,7 µg/ m³, mis on 0,0023 SPV1 ja lenduvate orgaaniliste ühendite maksimaalne saastetase ei ületa 1,51 µg/ m³. Maksimaalsete saastetasemete tekkimise kaugus saasteallikast on 204 meetrit. Hajuvusarvutused näitavad, et gaaskütusel töötavast katlamajast välisõhku eralduvatest saasteainetest tekitatav saastetase maapinnalähedases õhukihis jääb lubatud piirist madalamaks koosmõju AS Kunda Nordic Tsement ettevõttega arvestamata. Koosmõjus AS Kunda Nordic Tsement tootmisega on lämmastikdioksiidi maksimaalne maapinnalähedases õhukihis moodustuv saastetase 110 µg/ m³, mis on 0,55 SPV1, süsinikoksiidi maksimaalne saastetase ei ületa 90 µg/ m³, mis on 0,009 SPV1 ja lenduvate orgaaniliste ühendite maksimaalne saastetase ei ületa 6 µg/ m³. Lämmastikdioksiidi maksimaalse saastatase taseme tekkimise kaugus tootmisterritooriumi piirist on 670 m, süsinikoksiidil 760 m ning lehnduvate orgaaniliste ühendite puhul 2337 m.

Lisaks seatakse eritingimuseks järgnev: Adven Eesti AS Kunda Jaama tn 2 konteinerkatlamaja ei käita samaaegselt AS Kunda Nordic Tsement koostootmisjaamaga Wärtsilä.

Eelnõude, loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Rakvere kontoris Kunderi 18, tel 325 8401.

Eelnõu on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil <http://www.keskkonnaamet.ee/sadr/>.

Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada kirjalikult e-posti aadressile viru@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Kunderi 18, 44307 Rakvere, kahe nädala jooksul alates teate ilmumisest Ametlikes Teadaannetes. Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.