

Õhusaasteloa menetluse algatamise teade

Avaldamise algus: 25.09.2018

Avaldamise lõpp: 26.09.2118

Keskkonnaamet avaldab teadaande [keskkonnaseadustiku üldosa seaduse \(KeÜS\) § 47 lõike 2 \(alates 01.01.2017, varasemalt VÕKS § 78 lg 1\)](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Aktsiaselts Saku Maja (registrikood: [10344321](#)) (aadress Juubelitamme tee 6, Saku alevik, Saku vald, Harju maakond, 75501) õhusaasteloa muutmise taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti. Õhusaasteloa muutmise taotlus on registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 13.09.2018 nr 15-2/18/14995 all.

Ettevõttele väljastati Keskkonnaameti poolt 2006. aastal tähtajatu kehtivusajaga õhusaasteluba nr L.ÖV.HA-50404 aadressil Tehnika tn 10, Saku alevik, Saku vald, Harju maakond (katastritunnus: 71801:001:1667) asuva käitise heiteallikatest saasteainete välisõhku väljutamiseks. Õhusaasteluba nr L.ÖV.HA-50404 muudeti Keskkonnaameti Põhja regiooni juhataja 21.09.2017 korraldusega nr 1-3/17/2463. Õhusaasteluba muudeti seoses uue 4,7 MWth võimsusega hakkpuidul töötava põletusseadme paigaldamisega katlamajja.

Aktsiaselts Saku Maja taotleb kehtiva õhusaasteloa L.ÖV.HA-50404 muutmist seoses välisõhku paisatavate saasteainete hetkeliste ning aastaste heitkoguste korrigeerimisega, lähtudes TTÜ Energiatehnoloogia instituudi poolt teostatud otsemõõtmiste tulemustest.

Tehnika tn 10 katlamajja on paigaldatud üks 4,7 MWth võimsusega tahkel kütusel töötav restpõletuskatel ning üks 3,22 MWth võimsusega gaasikatel. Käitises paikneb kaks heiteallikat, milleks on gaasi- ja hakkpuidukatla korstnad. Ettevõtte tootmisterritoorium piirneb transpordimaadega ning edelast üldkasutatava maaga. Lähim elamumaa paikneb lähimast heiteallikast 25 meetri kaugusel idas.

Aktsiaselts Saku Maja vajab õhusaasteluba tulenevalt keskkonnaministri 14.12.2016 määruse nr 67 „Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba“ § 3 lõikest 1, mille kohaselt on õhusaasteluba nõutav, kui põletusseadme soojussisendile vastav võimsus kütuse põletamisel on 1 MWth või suurem. Aktsiaseltsi Saku Maja põletusseadmete soojussisendile vastavad nimisoojusvõimsused on vastavalt 3,22 MWth ja 4,7 MWth ning seetõttu on ettevõttel tegevuseks vajalik õhusaasteloa olemasolu.

Õhusaasteloa muutmise taotlusmaterjalidega saab tutvuda Keskkonnaameti Põhja regiooni Harju kontoris (Viljandi mnt 16, Tallinn, Harju maakond, tel 674 4800) ja Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris <http://dhs-adr-kea.envir.ee/>.

Kuni välisõhu saasteloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn, Harju maakond.

Välisõhu saasteloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet

Narva mnt 7a, Tallinn

Telefon: 6807438

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande number 1351625