

Saasteloa taotlemisteated

Avaldamise algus: 21.05.2014

Keskkonnaamet teatab lähtuvalt välisõhu kaitse seaduse § 78 lõikest 1, et on võtnud menetlusse Tartu Ülikooli (registrikood 74001073, aadress Ülikooli 18, 50090 Tartu) 19.05.2014 esitatud välisõhu saasteloa taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti, registreerimisnumber JT 9-4/14/28348-9. Tartu Ülikoolile on Keskkonnaministeeriumi Tartumaa keskkonnateenistuse poolt 26.10.2006 väljastatud tähtajatu kehtivusajaga välisõhu saasteluba nr L.ÖV.TM-138463 Tartu linn Viljandi mnt 42 kinnistul (katastritunnus 79503:002:0007) asuvalle hoonele Ravila 14a.

Tartu Ülikool viis läbi inventuurid, mille käigus selgus, et muutunud oli ventilatsiooniavade arv, saasteallika kõrgus ja ava läbimõõt, lisandunud oli uus saasteallikas ning täpsustust vajasisid koordinaadid. Seetõttu esitas Tartu Ülikool tulenevalt välisõhu kaitse seaduse § 66 lõikest 5, § 78 lõikest 2 ja § 85 lg 1 punktist 4 eespool mainitud loa kohta uue välisõhu saasteloa taotluse ja lubatud heitkoguste projekti.

Asutuse põhitegevusalaks on ülikoolide tegevus (EMTAKi kood 85421). Kõrvaltegevusalaks on auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine (EMTAKi kood 35301). Tartu linnas Viljandi mnt 42 kinnistul aadressil Ravila 14a on saasteallikateks kergel kütteõlil töötavad Chemicumi ja Siirdemeditsiinikeskuse generaatori korstnad ning teadustöös kasutatavate kemikaali aurude juhtimiseks tõmbekappide ventilatsiooniava. Chemicumi varustamiseks on generaator "SDMO", mille võimsus on 1,204 MW ja arvestuslikult kulub aastas generaatoril 4,786 tonni kerget kütteõli. Siirdemeditsiinikeskust varustab generaator "Cummins", mille võimsus on 2,322 MW ja maksimaalselt kulub aastas 9,247 tonni kerget kütteõli. Asutuse põletusseadmete summaarne soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus kokku on 3,526 MW. Generaatoreid kasutatakse ainult ettenägematute elektrikatkestuste ajal või automaatika poolt registreeritud võrgupinge häirete korral. Kerget kütteõli on planeeritud kasutada 14,033 tonni aastas. Teadus- ja õppetöös kasutatakse kokku 1,306 tonni kemikaale, millest lendub 0,242 tonni lenduvaid orgaanilisi ühendeid aastas. Viljandi mnt 42 kinnistu paikneb 100% ühiskondlike ehitiste maal, maaüksust ümbritseb peamiselt transpordimaa, lõunast ühiskondlike ehitiste maa, tootmismaa ja elamumaa. Lähim elamu paikneb ligikaudu 170 m kaugusel põhja suunas lähimast saasteallikast. Asutuse kinnistu ei asu kaitse ega hoiualal, Natura 2000 linnu- ega loodusalal. Kaitstavad loodusobjektid territooriumil ja selle vahetus läheduses puuduvad.

Välisõhu saasteloa taotluste ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regiooni Tartu kontoris (Aleksandri 14, 51004 Tartu, tartu@keskkonnaamet.ee, 730 2240). Taotlused on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil <http://sadr.keskkonnaamet.ee/index.php?id=10535>.

Kuni välisõhu saastelubade andmise või andmisest keeldumise otsuste tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluste kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil tartu@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Aleksandri 14, 51004 Tartu. Välisõhu saastelubade andmise või andmisest keeldumise otsuste eelnõude valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.