

Joogivee müümisloa taotlemise teated

Avaldamise algus: 16.01.2012

Terviseameti Lõuna talitus teatab sotsiaalministri 21.12.2001. a määruse nr 152 TKvaliteedinõuetele mittevastava, kuid tervisele ohutu joogivee müümiseks loa taotlemise, andmise, muutmise, peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord¹ § 2 lg 4 kohaselt, et AS Emajõe Veevärk (reg nr 11044696), Sõbra 56, 51013 Tartu, taotleb joogivee müümisloa. Joogivee müümisloa taotletakse kvaliteedinõuetele mittevastava, kuid tervisele ohutu joogivee müümiseks piirkonnas: Kukulinna küla ühisveevärk, Tartu vald, Tartumaa. Joogivesi ei vasta nõuetele järgmiste näitajate osas: raua sisaldus vees 6100 mikrogrammi/l, taotletakse ja lubatakse 6500 mikrogrammi/l, mangaani sisaldus 105 milligrammi, taotletakse ja lubatakse 120 milligrammi/l. Joogivee müümisloa väljaandmisega seotud dokumentidega saab tutvuda Terviseameti Lõuna talituses, Põllu 1a, Tartu 50303. Info tel 744 7408.