

Õhusaasteloa menetluse algatamise teade

Avaldamise algus: 30.11.2018

Avaldamise lõpp: 01.12.2118

Keskkonnaamet avaldab teadaande [keskkonnaseadustiku üldosa seaduse \(KeÜS\) § 47 lõike 2 \(alates 01.01.2017, varasemalt VÕKS § 78 lg 1\)](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Adven Eesti AS (registrikood: [10066299](#)) (aadress Kassi tn 1, Tallinn, Harju maakond, 12618) õhusaasteloa taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti (edaspidi LHK projekt), mis on registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 13.11.2018 nr 15-2/18/18479 all.

Ettevõtte taotleb tähtajatu kehtivusajaga õhusaasteluba Harju maakonnas Saue vallas Saue linnas Kasesalu tn 3 (katastritunnus: 72601:001:0416) kinnistul paikneva käitise heiteallikast saasteainete välisõhku väljutamiseks. Ettevõtte põhitegevusalaks ning tegevuseks, millele õhusaasteluba taotletakse on auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine (EMTAK: 35301). Kasesalu tn 3 kinnistule rajatakse kaugküttekattlamaja Saue linna kaugküttetarbijate soojusega varustamiseks. Katlamajja paigaldatav tahkel kütusel töötav katel on planeeritud katma Saue linna kaugküttevõrgu baaskoormust.

Rajatavasse katlamajja paigaldatakse üks tahkel kütusel töötav eelkoldega kuumaveekatel, mille soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus on 3,53 MWth. Kütusena kasutatakse katlamajas puitkütust või tükkturvast, mille aastakogused on vastavalt 9 450 tonni ja 6 550 tonni. Katlamajas põletatakse korraga vaid ühte kütuseliiki. Põlemisel tekkivate suitsugaaside puhastamiseks paigaldatakse püüdeseadmetena multitsüklon ja elektrifilter. Samuti paigaldatakse katla järele suitsugaaside kondensaator suitsugaaside jääksoojuse taaskasutamiseks. Katlamaja heitallikaks on üks 21 meetri kõrgune korsten. Katlamaja on planeeritud käitada aastaringselt ehk kuni 8 700 tundi aastas.

Katlamaja territoorium piirneb põhja, lõuna ja ida suunal peamiselt tootmis- ja ärimaadega. Tootmisterritooriumist ca 270 meetri kaugusel loodes paiknevad valdavalt elamumaad. Saue linna lähim elamumaa paikneb katlamaja territooriumist ca 240 meetri kaugusel lääne suunas. Natura 2000 linnu- ja loodusalasid ettevõtte tootmisterritooriumil ega selle lähiümbruses ei paikne. Lähimaks kaitstavaks loodusobjektiks on Saue mõisa park (keskkonnaregistrikood: KLO1200566), mis jääb rajatavast katlamajast ca 230 meetri kaugusele kirdesse.

Adven Eesti AS-i poolt rajatav katlamaja vajab õhusaasteluba tulenevalt keskkonnaministri 14.12.2016 määruse nr 67 „Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba“ § 3 lõikest 1, mille kohaselt on õhusaasteluba nõutav, kui põletusseadme soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus kütuse põletamisel on 1 MWth või enam. Kasesalu tn 3 rajatava katlamaja põletusseadme soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus on 3,53 MWth ning seetõttu on tegevuseks vajalik õhusaasteloa olemasolu.

Õhusaasteloa taotlusmaterjalidega saab tutvuda Keskkonnaameti Põhja regiooni Harju kontoris (Viljandi mnt 16, Tallinn, Harju maakond, tel. 674 4800) ja Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris <http://dhs-adr-kea.envir.ee/>.

Kuni välisõhu saasteloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn, Harju maakond.

Välisõhu saasteloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab

Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet

Narva mnt 7a, Tallinn

Telefon: 6807438

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande number 1396540