

Õhusaasteloa andmise või andmisest keeldumise teade

Avaldamise algus: 19.12.2018

Avaldamise lõpp: 20.12.2048

Keskkonnaamet avaldab teadaande [keskkonnaseadustiku üldosa seaduse \(KeÜS\) § 58 lõike 3](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Danpower Eesti AS (registrikood: [10351812](#)) (aadress Võru maakond, Võru linn, Vilja tn 14, 65606) taotluse alusel muutis õhusaasteluba nr L.ÖV300564. Õhusaasteluba on antud Võru linnas Põllu 11 (katastritunnus 91901:011:0036) asuvale katlamajale.

Ettevõtte põhitegevuseks on auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine (EMTAK 35301). Ettevõtte katlamaja põletusseadmete (kaks hakkpuidukatelt põhikateldena ja üks õlikatel reservkatlana) summaarne soojussisendile vastav soojusvõimsus on 30,06 MWth ning aastane maksimaalne küttekulu 59500 t hakkpuitu ja 2000 t põlevkiviõli.

Õhusaasteloa muutmise vajaduse tingis asjaolu, et katlamajja on paigaldatud suitsugaaside pesur, milles hakkpuidukateldest väljuvate suitsugaaside kondenseerimise tulemusena saadakse täiendavalt 3,11 MW soojust, mis omakorda võimaldab kanda katlamaja tipukoormust ilma õlikatlata. Õlikatel jääb avariikatlaks.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Lõuna regiooni Võru kontoris (Karja 17a, Võru linn) .

Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil <http://dhs-adr-kea.envir.ee/>. Õhusaasteluba on nähtav Keskkonnaameti keskkonnateenuste portaalis (<https://eteenus.keskkonnaamet.ee>).

Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande number 1405912