

Õhusaasteloa eelnõu avalikustamise teade

Avaldamise algus: 23.07.2019

Avaldamise lõpp: 24.07.2119

Keskkonnaamet avaldab teadaande [keskkonnaseadustiku üldosa seaduse \(KeÜS\) § 47 lõike 2 \(alates 01.01.2017, varasemalt VÕKS § 78 lg 1\)](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et on valminud N.R. Energy Osaühing (registrikood: [12364776](#)) (aadress Sivelloni, Järve küla, Toila vald, Ida-Virumaa, 30331) taotluse alusel õhusaasteloa nr L.ÕV.LV-175424 eelnõu ja õhusaasteloa muutmise korralduse eelnõu.

N.R. Energy Osaühing taotleb õhusaasteloa nr L.ÕV.LV-175424 muutmist seoses uue põletusseadme (hakkepuidukatel) paigaldamisega kaitisele, mis asub aadressil Leina tn 14A, Tapa Linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond, 45109 (registriosa number: 1340431, katastritunnus: 79101:001:0007). Ettevõtte põhitegevuseks on auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine (EMTAK kood 35301).

N.R. Energy Osaühing vajab õhusaasteluba tulenevalt keskkonnaministri 14.12.2016 määruse nr 67 "Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on kaitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba" kohaselt, sest mõningate saasteainete heitkogused ja põletusseadmete võimsus ületab arvestusliku piiri.

Ettevõtte tootmisterritooriumil paikneb kokku kaks heiteallikat, milleks on puidukatla korsten ja kahe õlikatla korsten. Katlamaja töötab igapäevaselt ajavahemikus 00.00-24.00. Katlamaja töökoormus on suurim oktoobri algusest kuni aprilli lõpuni.

Katlamajja paigaldatakse rekonstrueerimise käigus uus hakkepuidul töötav katel (nimisoojusvõimsus 3,53 MWth). Reservi jäävad kaks olemasolevat õlikatelt (nimisoojusvõimsus a 3,4 MWth), mida käitatakse ainult põhikatla remondi ja hoolduse ajal ning vajadusel ka väga külma ilmaga. Hakkepuidu aastane kulu on 9529 tonni ja põlevkiviõlil 1000 tonni. Suitsugaasid puidukatlast eralduvad läbi korstna, mille kõrgus on 18 m ja suudme läbimõõt 0,65 m. Eralduvate suitsugaaside mahtkiirus (2,5 Nm³/s) temperatuuril 180 kraadi C on 4,14 m³/s ja joonkiirus 12,5 m/s. Suitsugaasid õlikatlast eralduvad läbi korstna, mille kõrgus on 18 m ja suudme läbimõõt 0,8 m. Eralduvate suitsugaaside mahtkiirus temperatuuril 180 kraadi C on 3,3 m³/s ja joonkiirus 6,6 m/s.

Ettevõtte tootmisterritooriumi suuruseks on 7286 m² ja maakasutuse sihtotstarbeks on 100% tootmismaa. Naaberkinnistute sihtotstarve on tootmismaa, ärimaa ja transpordimaa. Lähim elamumaa krunt paikneb heiteallikate suhtes ca 140 m kaugusel idas. Maa-ameti looduskaitse ja Natura 2000 kaardil esitatud andmete kohaselt ei paikne tootmisterritooriumil kaitstavaid loodusobjekte ja Natura 2000 alasid. Kaitstavatest loodusobjektidest on kinnistule lähim kirde suunas, ca 900 m kaugusel paiknev Ohepalu looduskaitseala.

Ettevõtte tegevus ei kuulu KeHJS § 6 lg 1 oluliste tegevuste nimistusse, mille puhul on keskkonnamõjude hindamine kohustuslik. Ettevõtte tegevus kuulub KeHJS § 6 lg 2 p 13 nimetatud valdkonda, kuid ei ole nimetatud määruses nr 224. Samuti ei ole tegemist KeHJS § 6 lg-s 2 prim 1 nimetatud tegevusega. Tulenevalt eelnevast ei olnud vajalik alataada keskkonnamõju hindamist või anda eelhinnang, kas kavandataval tegevusel on oluline keskkonnamõju.

Eelnõude ja muude asjassepuutuvate dokumentidega saab tutvuda Keskkonnaameti Põhja regiooni Rakvere kontoris (Kunderi 18, 44307, Rakvere) ja Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris <http://dhs-adr-kea.envir.ee/>.

Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Kunderi 18, 44307, Rakvere kahe nädala jooksul alates teate ilmumisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet teeb asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.

Keskkonnaamet

Narva mnt 7a, Tallinn

Telefon: 6807438

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande number 1498859