

Õhusaasteloa menetluse algatamise teade

Avaldamise algus: 02.10.2019

Avaldamise lõpp: 03.10.2119

Keskkonnaamet avaldab teadaande [keskkonnaseadustiku üldosa seaduse \(KeÜS\) § 47 lõike 2 \(alates 01.01.2017, varasemalt VÕKS § 78 lg 1\)](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Tamsalu Kalor AS (registrikood: [10246506](#)) (aadress Ääsi tn 9, Tamsalu, Tapa, Lääne-Virumaa, 46107) poolt esitatud õhusaasteloa muutmise taotluse ja selle lisaks olnud lubatud heitkoguste projekti (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 03.09.2019 nr 15-2/19/14120 all). Tamsalu Kalor AS taotleb õhusaasteloa muutmist seoses käitises toimunud ümberkorraldustega. Ettevõtte põhitegevus on auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine (EMTAK kood 35301).

Tamsalu Kalor AS vajab õhusaasteluba keskkonnaministri 14.12.2016 määruse nr 67 „Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba” kohaselt, kuna põletusseadmete võimsused ületavad määruuses kehtestatud künnist.

Katlamajas on töös BIO-2,5 hakkepuidukatel (nimisoojusvõimsus 2,72 MWth.). Lisaks on reservis kaks UT-L18 katelt (üks UT-L18 kateldest töötab põlevkiviõlil ja teine töötab veeldatud naftagaasil). Reservkatelde eesmärgiks on tarbijate soojusenergiaga varustamine tahkekütuse katla remondi ajal kütteperioodil ning suvisel ajal. Hakkepuidu aastane kulu on 9000 tonni, põlevkiviõlil ja veeldatud naftagaasil 300 tonni. BIO-2,5 hakkepuidukatla skraberiga korstnast, mille kõrgus on 30 m ja suudme läbimõõt 0,6 m, eralduvate suitsugaaside joonkiirus on 2,9 m/s ja temperatuur 50 oC. BIO-2,5 hakkepuidukatla ilma skraberita korstnast, mille kõrgus on 30 m ja suudme läbimõõt 1,5 m, eralduvate suitsugaaside joonkiirus on 0,82 m/s ja temperatuur 145 oC. Reservkatelde korstnatest, mille kõrgus on 12 m ja suudme läbimõõt 0,35 m, väljuvate suitsugaaside joonkiirus on 14,8 m/s ja 213 oC.

Ettevõtte toomisterritooriumi suuruseks on 10 677 m² ja maakasutuse sihtotstarbeks on 100% tootmistmaa. Naaberkinnistute sihtotstarve on elumumaa ja transpordimaa. Lähim elamu asub ca 60 m kaugusel põhja suunas. Maa-ameti looduskaitse ja Natura 2000 kaardil esitatud andmete kohaselt ei paikne tootmisterritooriumil kaitstavaid loodusobjekte ja Natura 2000 alasid. Kaitstavatest loodusobjektidest on kinnistule lähim lääne suunas, ca 1,8 km kaugusel paiknev Savalduma karstiala.

Õhusaasteloa taotlusmaterjalidega saab tutvuda Keskkonnaameti Põhja regiooni Rakvere kontoris (Kunderi tn 18) ja Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris <http://dhs-adr-kea.envir.ee/>.

Kuni välisõhu saasteloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Kunderi 18, 44307, Rakvere.

Välisõhu saasteloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande number 1526089