

Joogivee müümisloa taotlemise teated

Avaldamise algus: 16.04.2012

Terviseameti Põhja talitus teatab sotsiaalministri 21.12.2001. a määruse nr 152 TKvaliteedinõuetele mittevastava, kuid tervisele ohutu joogivee müümiseks loa taotlemise, andmise, muutmise, peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord § 2 lg 4 alusel, et AS Hoolekandeteenused (reg. nr 10399457), asukohaga Merimetsa tee 1, Tallinn, Harjumaa taotleb joogivee müümisloa. Joogivee müümisloa taotletakse kvaliteedinõuetele mittevastava, kuid tervisele ohutu joogivee müümiseks Kuusalu vald, Valkla küla piirkonnas. Joogivesi ei vasta nõuetele raua, ammooniumi ja mangaani sisalduse osas, taotletud maksimaalsed piirväärtused: raud - 1000 mikrogrammi/liitris, ammoonium - 0,9 mg/l, mangaan - 120 mikrogrammi/liitris.

Joogivee müümisloa väljaandmisega seotud dokumentidega saab tutvuda Põhja talituses (Hiiu 42, 11619 Tallinn) info tel 694 3700.