

Kompleksloa andmise või andmisest keeldumise teade

Avaldamise algus: 29.11.2021

Avaldamise lõpp: 30.11.2021

Keskkonnaamet avaldab teadaande [keskkonnaseadustiku üldosa seaduse \(KeÜS\) § 58 lõike 3](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Enefit Power AS (registrikood: [10579981](#)) (aadress Keskterritooriumi/1, Auvere küla, Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru maakond) Balti Elektri jaama keskkonnakompleksluba nr L.KKL.IV-137279 on muudetud. Ettevõtte taotles veeseaduse § 187 p 18 alusel Kulgu kanali vee füüsikaliste ja keemiliste omaduste muutmist, väljalaskmete IV106, IV106a, IV106b seire tingimuste muutmist (seiratavate näitajate osas) ning puurkaevude (katastri pass 2104,2107,2106) seire tingimuste muutmist (seiratavate näitajate ja sageduse osas), pinnase ja põhjavee saastatuse seire sageduse vähendamist ning jahutusvee kasutamise tingimuste vastavusse muutunud õigusnormidega viimist. Kompleksloa muutmise menetluse käigus korrigeeris Keskkonnaamet keskkonnaseirenõudeid ning omaseirega seotud nõudeid. Samuti on ajakohastatud kemikaalse kasutamisega seotud teave.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS menetluse nr M-116787 all.

https://kotkas.envir.ee/permits/public_application_view?proceeding_id=16898

Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Vee spetsialist Julia Dubova
Telefon: 3324417
E-post: julia.dubova@keskkonnaamet.ee

Teadaande number 1853175