Keskkonnaloa eelnõu avalikustamise teade

Avaldamise algus: 17.03.2022
Avaldamise lõpp: 18.03.2122

Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et AS Järva Haldus (registrikood: 10117967) (aadress Järva maakond, Järva vald, Koeru alevik, Paide tee 5) poolt 25.01.2022 esitatud taotluse alusel on valminud muudetud keskkonnaloa nr 149951 ja keskkonnaloa nr 149951 muutmise korralduse eelnõu.

Käitise tootmisterritoorium asub aadressil Piibe mnt 18, Aravete alevik, Järva vald, Järva maakond (katastritunnus 3402:004:0203). Ettevõtte põhitegevusala on auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine (EMTAK 35301).

Keskkonnaluba nr 149951 vajab uuendamist, sest katlamajas on rekonstrueerimsie käigus kolm vana katelt demonteeritud ja nende asemele pandud uus 1,09 MWth katel.

Ettevõttel on õhusaasteluba vajalik vastavalt keskkonnaministri 14.12.2016 määruse nr 67 „Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba" lisa kohaselt, sest 1,09 MWth põletusseade ületab antud määruse lisas välja toodud künnist.

Katlamaja territooriumi pindala on 0,92 ha ja sihtotstarve 100% tootmismaa. Lähimad elamud asuvad tootmistooriumi piirist ca 10 m kaugusel lääne suunas (Mäe tn 3, katastritunnus 13402:004:1060; Tõusu tn 4, katastritunnus 13402:004:0032; Tõusu tn 2, katastritunnus 13402:004:0032). Ettevõte toomisterritoorium on ümbritsetud valdavalt maatulundus-, transpordi-, äri-, tootmis- ja elamumaadega.

Ettevõtte tegevus ei kuulu KeHJS § 6 lg 1 oluliste tegevuste nimistusse, mille puhul on keskkonnamõjude hindamine kohustuslik. Ettevõtte tegevus kuulub KeHJS § 6 lg 2 p 13 nimetatud valdkonda, kuid ei ole nimetatud määruses nr 224. Samuti ei ole tegemist KeHJS § 6 lg-s 2 prim 1 nimetatud tegevusega.

Määruse nr 224 § 2 p 1 kohaselt tuleb keskkonnamõju hindamise algatamist kaaluda põletusseadme rajamisel ning elektri- või soojusenergia tootmisel, kui põletusseadmete summaarne soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus on 50–299 MW. AS-i Järva Haldus Aravetel Piibe mnt 18 asuva katlamaja põletusseadmete summaarne soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus on 1,09 MWth.

Eelnõu(de) , loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS aadressil https://kotkas.envir.ee
Eelnõud on digitaalselt kättesaadavad Keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS aadressil https://kotkas.envir.ee

Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu(de)le saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult Aleksandri 14, Tartu linn, 51004 alates teate ilmumisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.

Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande number 1897150