

Keskkonnanaloa andmise või andmisest keeldumise teade

Avaldamise algus: 28.03.2022

Avaldamise lõpp: 29.03.2122

Keskkonnaamet avaldab teadaande [keskkonnaseadustiku üldosa seaduse \(KeÜS\) § 58 lõike 3](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Kehtna Vesi osaühing (registrikood: [10332654](#)) (aadress Staadioni tn 10, Kehtna alevik, Kehtna vald, Rapla maakond) on väljastatud muudetud keskkonnaluba nr [L.VV/330200](#). Keskkonnaluba nr [L.VV/330200](#) muudeti seoses reoveekogumisala koormuse muutumisega. Keskkonnaministri 07.03.2022 käskkirjaga nr 1-2/22/86 „Keskkonnaministri 08. septembri 2021 käskkirja nr 1-2/21/377 "Reoveekogumisalad reostuskoormusega üle 2000 ie" muutmise ja 15. veebruari 2019 käskkirja nr 1-2/19/131 "Reoveekogumisalad reostuskoormusega alla 2000 ie" muutmise“ kehtestati Järvakandi reoveekogumisala koormuseks 1198 ie. Reostuskoormuse uutest andmetest lähtuvalt muutub Järvakandi reoveekogumisala alla 2000 ie-ga reoveekogumisalaks. Sellest tulenevalt rakenduvad Järvakandi reoveepuhasti väljalaskmele keskkonnaministri 08.11.2019 määruse nr 61 lisa 1 kohaselt leebemad saastenaõtjate piirväärtused (vastavalt reoveekogumisala koormuse 300–1999 ie järgi).

Lähtuvalt eelnevast viiakse keskkonnaluba vastavusse kehtivale reoveekogumisala koormusele ja määratakse keskkonnanaloas Järvakandi väljalaskmele (RA004) saasteainete piirväärtused järgnevalt: BHT7 – 25 mg/l, heljum – 35 mg/l, KHT – 125 mg/l, Püld – 2 mg/l, Nüld – 60 mg/l ja pH 6-9.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti kontorites üle Eesti

Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis https://kotkas.envir.ee/permits/public_application_view?proceeding_id=19613.

Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande number 1901037