

Kompleksloa menetluse algatamise teade

Avaldamise algus: 08.04.2022

Avaldamise lõpp: 09.04.2122

Keskkonnaamet avaldab teadaande [keskkonnaseadustiku üldosa seaduse \(KeÜS\) § 47 lõike 2](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et AS Utilitas Tallinn (registrikood: [10811060](#)) (aadress Maakri tn 19/1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond) taotleb keskkonnakompleksloa nr KKL/506902 (edaspidi kompleksluba) muutmist.

Teatame, et oleme menetlusse võtnud AS Utilitas Tallinn 17.02.2022 esitatud kompleksloa muutmise taotluse. Ettevõtte käitis (Mustamäe koostootmisjaam) asub aadressil Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Kadaka tee 181/Vinkli 6 (kinnistusraamatu registrios 26872201, katastriüksuse tunnus 78405:502:0278). Käitis on Kemikaaliseaduse alusel B-kategooria suurõnnetuse ohuga.

Ettevõtte taotleb kompleksloa muutmist seoses täiendava põletusseadme (gaasikatel, põletusseadme soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus 70,161 MWth) kasutusele võtmise, põletatavate kütuste piirkoguste suurenemise ja täiendava reservkütuse (põlevkiviõli) kasutusele võtmisega. Keskkonnakompleksloa nr KKL/506902 muutmise taotluse kohaselt suureneb käitise põletusseadmetes põletatava hakkpuidu kogus 68 250 tonnilt 150 839 tonnini ja maagaasi kogus 28 750 tuh Nm³-lt 53 541 tuh Nm³-ni. Reservkütusena kasutusel oleva kerge kütteõli/diislikütuse (aastane piirkogus 32 265 tonni) kõrval soovib ettevõtte kasutusele võtta põlevkiviõli (aastane piirkogus 24 536 tonni).

Ettevõttele on kompleksluba väljastatud energia tootmiseks. Käitise soojus-sisendile vastav nimi-soojus-võimsus on 307,980 MWth ja installeeritud elektriline võimsus 10 MWe ning aastane tootmiskaht kuni 503 000 MWh/a soojusenergiat ja 88 000 MWh/a elektrit.

Mustamäe tootmiskompleksis asuvad koostootmisjaama katlad (2 tk, 22,6 MWth, hakkpuit) ning veesoojenduskatlad Danstoker-35 (2 tk, 37,234 MWth, maagaas), PTVM-100 (70.161 MWth, maagaas) ja PTVM-100 (105 MWth, maagaas). Nimetatud põletusseadmete heide väljutatakse välisõhku ühise korstna kaudu. Tehnoloogilise auru tootmiseks kasutatakse kahte aurukatelt FW 25-8 (5,591 MWth, maagaas) ja FW 25-6 (4,194 MWth, maagaas).

Käitis on kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi kohuslane.

Keskkonnakompleksloa taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda https://kotkas.envir.ee/permits/public_application_view?proceeding_id=10608.

Taotlus on digitaalselt kättesaadav https://kotkas.envir.ee/permits/public_document_view?document_id=75441.

Kuni keskkonnakompleksloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Roheline 64, 80010 Pärnu.

Keskkonnakompleksloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet

Roheline 64, Pärnu

Telefon: 662 5999

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande number 1907455