

## Keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise teade

Avaldamise algus: 11.04.2022

Avaldamise lõpp: 12.04.2122

Keskkonnaamet avaldab teadaande [keskkonnaseadustiku üldosa seaduse \(KeÜS\) § 58 lõike 3](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et KMG OÜ (registrikood: [16196755](#)) (aadress Betooni tn 28, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, 13816 Harju maakond) taotluse alusel muudeti 11.04.2022 korraldusega nr DM-116640-21 Selli II määeraldise keskkonnaluba nr HARM-122.

Selli II määeraldis asub Harju maakonnas Rae vallas Suuresta külas eraomandisse kuuluvatel kinnistutel Aasakivi (katastritunnus 65303:003:0457) ja Aasakivi (katastritunnus 65303:003:0456).

Selli II määeraldis ning selle teenindusmaa koosnevad kahest lahustükist, mille pindalad on kokku vastavalt 4,37 ha ning 5,54 ha. Seisuga 17.06.2020 on Selli II määeraldisega seotud ehitusliiva aktiivne tarbevaru 170,7 tuh m<sup>3</sup>, millest kaevandatav varu on 130,1 tuh m<sup>3</sup>. Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks on 8,7 tuh m<sup>3</sup>. Kaevandatavat maavara plaanitakse kasutada ehituses ja teedeehituses. Kaevandatud maa korrastatakse osaliselt veekoguks ning osaliselt rohumaaks. Keskkonnaluba kehtib kuni 25.06.2038.

Keskkonnaloale kanti järgmised kõrvaltingimused:

1. Tagada kogu kaevandamistegevuste perioodil ja ka pärast kaevandamistegevuse lõppemist olemasolevate ja kavandatava karjääri alal vähemalt 200 meetri laiune liikumistee suurulukitele. St korrastada eelnevalt ammendatud karjääri alale metsamaa riba. Maismaad mööda liikuvate imetajate jaoks on parimad võimalikult homogeensed ilma ristuvate antropogeensete infrastruktuurideta koridorid.
2. Kasvupinnase vallides säilitatavat mulda kasutada tagasitäidetud maa taimkatte taastamiseks suurulukitele loodava liikumistee rajamisel.
3. Kõik kaevetööd ja pinnase ladustamine, mis on lähemal, kui 10 m õhuliini masti välisest elemendist, on keelatud (vundamendid).
4. Mastide 18Y ja 19Y teenindamiseks peab olema tagatud juurdepääs, mille laius on minimaalselt 4 m ja mis on võimeline kandma kuni 20 t raskusega tehnikat.
5. Masti teenindamiseks jäetud maa-ala ja sissesõidu tee servad peavad olema stabiilsed, s.t. ei tohi olla varisemisohtlikud.
6. 330kV liinide juhtmete all ja kuni 5 m äärmisest juhtmest ei ole lubatud ladustada ehitusmaterjale ega ka pinnast, peab olema säilitatud 8,5 m gabariit juhtme ja maapinna vahel, arvestades juhtme temperatuuri +60°C.
7. Mehhanismide, masinate, nende osade, teisaldatava lasti ja inimeste lähenemine elektripaigaldise osadele lähemale kui 5 meetrit ei ole lubatud.
8. Kaevandamine võib toimuda tööpäevadel kell 8.00–17.00. Kaevandamine väljaspool lubatud tööaega tuleb kooskõlastada vähemalt 3 päeva ette Rae Vallavalitsuse keskkonnaspetsialisti ja Seli küla külavanemaga.
9. Pärast karjääri korrastamist ei tohi karjääri nõlvad olla liialt järsud, korrastamistööde käigus tuleb kujundada lauged nõlvad.
10. Kuival ajal näha ette väljaveoteede niisutamist ning vajadusel ka väljaveetavate koormate kinni katmist.
11. Reostuse tekke korral rakendada operatiivselt reostuse tõrje meetmeid ja viia läbi veeproovide analüüsid ning tuvastada reostuse määr. Sõltuvalt sellest kavandada edasiste abinõude kava.
12. Mitte hiljem kui kolm kuud enne keskkonnaloa kehtivusaja lõppemist esitada loa andjale taotlus kaevandatud maa korrastatuks tunnistamiseks.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas

kontoris eelneval kokkuleppel.

Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS  
<https://kotkas.envir.ee/>.

Keskkonnaamet

Roheline 64, Pärnu

Telefon: 662 5999

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadanda avaldaja kontaktandmed:

spetsialist Anu Sihv

Telefon: 5688 0490

E-post: anu.sihv@keskkonnaamet.ee

Teadanda number 1908278