

Geoloogilise uuringu loa andmise või muutmise teade

Avaldamise algus: 07.06.2022

Avaldamise lõpp: 08.06.2122

Keskkonnaamet avaldab teadaande [maapõuaseaduse \(MaaPS\) § 37 lõike 2](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et OÜ EK RAE (registrikood: [14943840](#)) (aadress Pärnu mnt 158/1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond) esitatud taotluse alusel on antud Vão X uuringuruumi geoloogilise uuringu luba nr [L.MU/515703](#).

Vão X uuringuruum asub Harju maakonnas Rae vallas Soodevahe külas riigile kuuluval kinnistul Kesa (katastritunnus 65301:001:4413). Kinnistu valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutuseks Maa-amet. Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 5,05 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 10 puurauku ja kuni 10 uuringukaeveõõnt uurimissügavusega kuni 35 m. Uuritav maavara on lubjakivi. Täiendavalt on uuringu käigus planeeritud teostada järgmised sihtotstarbelised tööd: veetaseme mõõtmine, katsepumpamine, topograafiline mõõdistamine, gammakarotaaž, laboratoorsed tööd. Taotletava loa kehtivusaeg on 4 aastat. Uuringu teostaja on OÜ Inseneribüroo STEIGER (registrikood 11206437, aadress Männiku tee 104/5, Nõmme linnaosa, Tallinn, 11216 Harju maakond).

Uuringuloale määrati järgmised täiendavad tingimused:

1. Uuringu tegijal tuleb teavitada Maa-ametit ja Kesa kinnisasja kasutajat MTÜ-d Rae Jahimeeste Selts välitööde tegemisest vähemalt 10 kalendripäeva ette.
2. Kui geoloogilise uuringu raames on vaja teha raiet, tuleb sellest teatada riigimetsa majandajale, kes sõlmib geoloogilise uuringu tegijaga kasvava metsa raadamiseks töövõtulepingu või raieõiguse omandamiseks kasvava metsa raieõiguse võõrandamise lepingu.
3. Kesa kinnisasjal paikneva Elektrilevi OÜ-le kuuluva maakaabelliini kaitsevööndi alale on uuringupuuraukude rajamine keelatud.
4. Enne ehitustööde algust, töötamisel tehnikaga kõrgusega 4,5 m, 110kV õhuliini kaitsevööndis tuleb vormistada õhuliini kaitsevööndis töötamise luba vho.kooskolastused@elering.ee.
5. Ehitusmaterjalide ja pinnase ladustamine on keelatud 110kV õhuliini kaitsevööndi teljele lähemale kui 16 m.
6. Tööd õhuliini masti mistahes lähemale elemendile lähemal kui 5 m ei ole lubatud.
7. Teostatavatel töödel ei tohi vigastada olemasoleva õhuliini konstruktsioone ega halvendada vundamentide kandevõimet, läbikaevatud maandurid tuleb taastada.
8. Tööde teostamise käigus on keelatud mehhanismide, masinate, nende osade, teisaldatava lasti ja inimeste lähenemine elektripaigaldise osadele lähemale kui 5 m.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris eelneval kokkuleppel (5688 0490, info@keskkonnaamet.ee).

Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://kotkas.envir.ee/permits/public_application_view?proceeding_id=12612.

Keskkonnaamet

Roheline 64, Pärnu

Telefon: 662 5999

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande number 1933487