

Õhusaasteloa eelnõu avalikustamise teade

Avaldamise algus: 16.03.2017

Avaldamise lõpp: 17.03.2047

Keskkonnaamet avaldab teadaande [välisõhu kaitse seaduse \(VÕKS\) § 78 lõike 1](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et on valminud sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla (registrikood: [90006399](#)) (aadress J. Sütiste tee 19, Tallinn, Harju maakond) muudetava õhusaasteloa nr L.ÕV/320429 eelnõu ja õhusaasteloa muutmise korralduse eelnõu. Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla põhitegevusala on haiglaraviteenuste pakkumine. Saasteallikad asuvad aadressil J. Sütiste tee 19, Tallinn, Harju maakond (katastritunnus 78405:501:2450). Lähim elamu asub saasteallikast 25 meetri kaugusel. Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla soovis õhusaasteluba muuta seoses ventilatsioonisüsteemi muutmisega ning suurenevad ka kasutatavate kemikaalide kogused. Sihtasutuse Põhja-Eesti Regionaalhaigla Mustamäe korpuses on 11 heiteallikat. Heiteallikateks on haigla korpuste ventilatsiooniavad (saasteallikad S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8) ja avariigeneraatorite korstnad (saasteallikad K1, K2 ja K3). Sihtasutuse Põhja-Eesti Regionaalhaigla käitises kasutatakse desinfitseerimisel lahusteid, sealhulgas segu koostises olevaid lahusteid 24,821 tonni aastas.

Elektri põhitoite katkemisel elektrivarustuse tagamiseks on sihtasutusel Põhja-Eesti Regionaalhaigla 4 avariigeneraatorit. Avariigeneraatorite summaarne võimsus kütuse sisendi järgi on 6,24 MW. Avariigeneraatorid töötavad diislikütusega, mida kasutatakse aastas maksimaalselt kuni 24,726 tonni. LHK projekti kohaselt teostatakse generaatorite kontrollkäivitusi kolm korda kuus, mille ajaline kestvus on umbes 15 minutit. Üks kord kuus teostatakse kontrollkäivitust, mis kestab 30-60 minutit. Avariigeneraatorid töötavad alla 500 tunni aastas. Heiteallikatest välisõhku väljutatavate saasteainete kontsentratsioonid ei ületa tootmisterritooriumi piiril ja sellest väljaspool õhukvaliteedile kehtestatud piirväärtuseid.

Eelnõude ja muude asjassepuutuvate dokumentidega saab tutvuda Keskkonnaameti Põhja regiooni Harju kontoris (Viljandi mnt 16, Tallinn) ja Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris <http://dhs-adr-kea.envir.ee/>.

Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil pohja@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Viljandi mnt 16, Tallinn kahe nädala jooksul alates teate ilmumisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks avalikku istungit läbi viimata.

Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande number 1102638