

Detailplaneeringu kehtestamise teade

Avaldamise algus: 28.06.2018

Avaldamise lõpp: tähtajatu

Saaremaa Vallavalitsus avaldab teadaande [planeerimisseaduse \(PlanS\) § 139 lõike 3](#) alusel.

Saaremaa Vallavalitsus teatab, et Nasva alevikus Sadama tee 26a katastriüksuse (katastritunnus 43301:001:0167) detailplaneering kehtestati Saaremaa Vallavalitsuse 19.06.2018 korraldusega nr 2-3/685.

Vastavalt detailplaneeringule asendatakse olemasolev elektrituulik Siemens SWT-82-2.3 maksimumvõimsusega 3,0 MW (torni kõrgus 65 m ja rootori diameeter 82 m) elektrituulikuga Siemens SWT-4.0-120 maksimumvõimsusega 4,0 MW (torni kõrgus 90 m ja rootori diameeter 120 m). Elektrituulik paigaldatakse olemasolevale monoliitsest raudbetoonist vundamendile. Planeeritava elektrituuliku müratase on olemasoleva elektrituuliku poolt tekitatud müratasemega võrreldes samal tasemel või madalam (50 dbA 200 m raadiuses, 45 dbA 300 m raadiuses ja 40 dbA 450 m raadiuses).

Vastavalt Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringu (edaspidi ühisplaneering) maakasutuse kaardile asub planeeringuala ettevõtlusala juhtotstarbega alal, mis on ühisplaneeringu mõistes keskkonda mittehäirivate tööstusettevõtete ja ladude ning äri- ja teenindusettevõtete maad. Ettevõtlusalal on lubatud katastriüksuse sihtotstarbed ärimaa ja tootmismaa. Ühisplaneeringu kitsenduste kaardile on Sadama tee 26a maaüksusele märgitud elektrituulik koos kaitsevööndi (raadius 500 m) piiriga. Tulenevalt eelnevast on käesolev detailplaneering kooskõlas ühisplaneeringuga ja piirkonna maakasutuse põhijoontega.

Dokumendid

- [Kehtestamise korraldus](#)

Saaremaa Vallavalitsus

Tallinna tn 10, Kuressaare, Saaremaa, Saaremaa

Telefon: 45 50 530

E-post: vald@saaremaavald.ee

Teadaande avaldaja kontaktandmed:

planeerimise ja maakorralduse peaspetsialist Katrin Kuusk

Telefon: 452 0462

E-post: katrin.kuusk@laanesaare.ee

Teadaande number 1312722