

Keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise teade

Avaldamise algus: 29.11.2022

Avaldamise lõpp: 30.11.2122

Keskkonnaamet avaldab teadaande [keskkonnaseadustiku üldosa seaduse \(KeÜS\) § 58 lõike 3](#) alusel. Tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimise seadus § 6 lõike 1 ega Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 "Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhindang, täpsustatud loetelu" loetellu, mistõttu puudus vajadus alगतada keskkonnamõju hindamine.

Keskkonnaamet teatab, et aktsiaselts Tartu Veevärk (registrikood: [10151668](#)) (aadress Tähe tn 118, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond, 51013) taotluse alusel on Keskkonnaamet muutnud tähtajatu kehtivusega keskkonnaluba nr [L.VV/329143](#). Keskkonnaloaga nr [L.VV/329143](#) on lubatud Reola reoveepumpla avariivool (väljalaskme kood TA002) avariiväljalaskmest reovee suublasse Kuldi kraavi (kood VEE1044408) juhtimine. Aktsiaselts Tartu Veevärk kuuluv reoveepumpla Reola REO-RVP-001 asub Tartu maakonnas, Kambja vallas, Reola külas, Biotiigi kinnistul (registriora number 4064104, katastritunnus 94901:009:0490). Avariivool Kambja biotikidesse on suletud. Aktsiaselts Tartu Veevärk on vee-ettevõtjaks Kambja valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni piirkondades Ülenurme ja Tõrvandi alevikus ja Reola, Lemmatsi, Soinaste ning Uhti külas. Reola ja Uhti küla keskmine veetarbimine oli 2021.a oli 51 m³/d. Reoveepumpas on 2 pumpa tootlikkusega 74 m³/h ja 71 m³/h (kokku 145 m³/h – 3480 m³/d), mis rakenduvad tööle vastavalt pumplasse jõudvatele vooluhulkadele. Reola reoveepumplast pumbatakse reovesi Tartu linna reoveepuhastile.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda digitaalselt ja Keskkonnaameti kontoris üle Eesti.

Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis <https://kotkas.envir.ee/menetlus/M-120670>.

Keskkonnaamet

Roheline 64, Pärnu

Telefon: 662 5999

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande number 2008012