

Kompleksloa menetluse algatamise teade

Avaldamise algus: 19.04.2017

Avaldamise lõpp: 20.04.2117

Keskkonnaamet avaldab teadaande [tööstusheite seaduse \(THS\) § 33 lõike 1](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Osaühing VKG Energia (registrikood: [10516395](#)) (aadress Järveküla tee 14, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond, 30328) on esitanud 23.03.2017 e-kirjaga (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 17.04.2017 numbriga 6-15/17/4867) keskkonnakompleksloa L.KKL.IV-204118 muutmise taotluse. VKG Energia OÜ omab keskkonnakompleksluba elektri ja soojuse koostootmiseks Kohtla-Järvel Põhja soojuselektrijaamas (Põhja SEJ), millele taotletakse alates 2017.a oktoobrist 6 katla soojuslikku summaarset koguvõimsust sisseantava soojakoguse järgi 377,4 MWth, ning lisaks nii tööstus- kui ka tavakasutajate varustamiseks järve- ja põhjaveega ning lubjatootmise kompleksi käitamiseks, mille võimsus on 25 050 tonni lupja aastas. 2017.a oktoobris valmib uus katel (K-4) soojusvõimsusega 100 MWth, mis hakkab täisvõimsusel tööle 2018.a. Seetõttu kujuneb Põhja SEJ uueks kogusoojusvõimsuseks 377,4 MWth. Lisaks seoses plaaniga loobuda tahke kütuse kasutamisest kujuneb Põhja SEJ-s põhiliseks jäätmeliigiks väävliärastusprotsessi tulemusena tekkiv ohtlikke aineid sisaldav gaasipuhastusjääd. Hindamaks tekkinud jääkprodukti VKG Oil AS poolkoksiprügilasse ladustamise võimalust koostas IPT Projektijuhtimine OÜ töö nr 16-11-1306 „VKG Energia OÜ Põhja Soojuselektrijaama suitsugaaside puhastamise jääkprodukti ladustamine õlitootmise jääkide hoidlas. Geotehnilised arvutused ja juhised“. Ainult gaasilise kütuse kasutamise korral tekkivat jääki võib liigitada jäätmeliigi – ohtlikke aineid sisaldavad gaasipuhastusjäätmed (jäätmekoodiga 10 01 18*) – alla. Nimetatut jäätmeid tekib prognoosi kohaselt 85 000 t/a. Lisaks toimuvad Põhja SEJ-s muudatused tarbitava kütuse liigis ja suureneb gaasilise kütuse kogus. Nimelt on VKG Energia OÜ-l plaanis loobuda tahke kütuse – põlevkivi, peendisperse tuhrikka kütuse ja killustiku kasutamisest. Seega hakkavad kõik katlad põhikütusena kasutama VKG Oil AS Kiviter tehastes toodetavat generaatorigaasi ja Petroter tehastes toodetavat poolkoksiagaasi. Seejuures suureneb Põhja SEJ-sse põletamise suunatava gaasilise kütuse kogus. Kuna 2016.a lõpus läks Petroter 3 tehas üle täisvõimsusele, mistõttu suureneb tehase poolt toodetava poolkoksiagaasi kogus. Lisaks suureneb 2018.a Kiviter tehaste tootmisvõimsus.

Keskkonnakompleksloa taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Viru regiooni Rakvere kontoris aadressil Kunderi 18, Rakvere.

Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris

<http://dhs-adr-kea.envir.ee/>.

Kuni keskkonnakompleksloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil pohja@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Kunderi 18 Rakvere 44307.

Keskkonnakompleksloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Ärinimed

Osaühing VKG Energia, kehtetud ärinimed: OSAÜHING KJ AUTOMAATIKA.

Keskkonnaamet

Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A

Telefon: 6807438

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande number 1119040