

Õhusaasteloa menetluse algatamise teade

Avaldamise algus: 07.06.2019

Avaldamise lõpp: 08.06.2119

Keskkonnaamet avaldab teadaande [keskkonnaseadustiku üldosa seaduse \(KeÜS\) § 47 lõike 2 \(alates 01.01.2017, varasemalt VÕKS § 78 lg 1\)](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse N.R. Energy Osaühing (registrikood: [12364776](#)) (aadress Järve küla, Toila vald, Ida-Viru maakond, 30331) 20.05.2019 esitatud õhusaasteloa nr L.ÕV.LV-175424 muutmise taotluse ja lubatud heitkoguste projekti (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 20.05.2019 nr 15-2/19/6690-3 all). N. R. Energy Osaühing taotleb õhusaasteloa muutmist seoses uue, hakkepuidul töötava põletusseadme paigaldamisega. Ettevõtte põhitegevuseks on auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine (EMTAK kood 35301).

N.R. Energy Osaühing vajab õhusaasteluba tulenevalt keskkonnaministri 14.12.2016 määruse nr 67 "Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba" kohaselt, sest mõningate saasteainete heitkogused ja põletusseadmete võimsus ületab arvestusliku piiri.

Ettevõtte tootmisterritooriumil paikneb kokku kaks heiteallikat, milleks on puidukatla korsten ja kahe õlikatla korsten. Katlamaja töötab igapäevaselt ajavahemikus 00.00-24.00. Katlamaja töökoormus on suurim oktoobri algusest kuni aprilli lõpuni.

Katlamajja paigaldatakse rekonstrueerimise käigus uus hakkepuidul töötav katel (nimisoojusvõimsus 3,53 MWth). Reservi jäävad kaks olemasolevat õlikatelt (nimisoojusvõimsus a 3,4 MWth), mida käitatakse ainult põhikatla remondi ja hoolduse ajal ning vajadusel ka väga külma ilmaga. Hakkepuidu aastane kulu on 9529 tonni ja põlevkiviõlil 1000 tonni. Suitsugaasid puidukatlast eralduvad läbi korstna, mille kõrgus on 18 m ja suudme läbimõõt 0,65 m. Eralduvate suitsugaaside mahtkiirus (2,5 Nm³/s) temperatuuril 180 kraadi C on 4,14 m³/s ja joonkiirus 12,5 m/s. Suitsugaasid õlikatlast eralduvad läbi korstna, mille kõrgus on 18 m ja suudme läbimõõt 0,8 m. Eralduvate suitsugaaside mahtkiirus temperatuuril 180 kraadi C on 3,3 m³/s ja joonkiirus 6,6 m/s.

Ettevõtte tootmisterritooriumi suuruseks on 7286 m² ja maakasutuse sihtotstarbeks on 100% tootmismaa. Naaberkinnistute sihtotstarve on tootmismaa, ärimaa ja transpordimaa. Lähim elamumaa krunt paikneb heiteallikate suhtes ca 140 m kaugusel idas. Maa-ameti looduskaitse ja Natura 2000 kaardil esitatud andmete kohaselt ei paikne tootmisterritooriumil kaitstavaid loodusobjekte ja Natura 2000 alasid. Kaitstavatest loodusobjektidest on kinnistule lähim kirde suunas, ca 900 m kaugusel paiknev Ohepalu looduskaitseala.

Õhusaasteloa muutmise taotlusega saab tutvuda Keskkonnaameti Põhja regiooni Rakvere kontoris (Kunderi 18, 44307, Rakvere) ja Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris <http://dhs-adr-kea.envir.ee/>.

Kuni välisõhu saasteloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Kunderi 18, 44307, Rakvere.

Välisõhu saasteloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet

Narva mnt 7a, Tallinn

Telefon: 6807438

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadanda number 1480289