

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade

Avaldamise algus: 06.03.2024

Avaldamise lõpp: 07.03.2124

Keskkonnaamet avaldab teadaande [keskkonnaseadustiku üldosa seaduse \(KeÜS\) § 47 lõike 2](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Sihtasutus Pärnu Haigla (registrikood: [90004527](#)) (aadress Ristiku tn 1, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond, 80010) esitatud keskkonnaloa nr L.ÕV/328586 muutmise taotlus on võetud menetlusse. Keskkonnaloa muutmist taotletakse tulenevalt soovist võtta kasutusele jäätmepõletusseade. Võrreldes kehtiva loaga soovitakse loale lisada üks uus heiteallikas (jäätmepõletusseadme korsten) ning taotletakse muudatusi välisõhku väljutatavate saasteainete loetelus ja nende lubatud heitkogustes.

SA Pärnu Haigla põhitegevuseks on haiglaraviteenused (EMTAK kood 86101). Pärnu Haigla (edaspidi ka käitis) aadress on Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Ristiku tn 1 ja 1y; katastrinumbrid 62517:051:0020 ja 62501:001:0342. SA Pärnu Haigla kasutab käitises põhitegevuse (raviteenuse osutamise) käigus desinfitseerimisvahendeid (peamiselt etanooli) ja teisi lenduvaid orgaanilisi ühendeid sisaldavaid kemikaale, mille kasutamisel eraldub välisõhku lenduvaid orgaanilisi ühendeid. Pärnu Haiglas on kaks diislikütust kasutatavat avariigeneraatorit, mida kasutatakse elektrikatkestuse korral. Käitisesse on plaan rajada senise nakkusohuga jäätmete steriliseerimise seadme asemele jäätmepõletusseade, milles planeeritakse põletada aastas kuni 200 tonni ohtlikke jäätmeid. Lisakütusena kasutatakse diislikütust. Seega kulub käitise põletusseadmete peale kokku kuni 32 tonni diislikütust aastas. Tulenevalt eelnevast on käitises kokku neli heiteallikat: S1 – Haiglahoone ventilatsioonid koondallikana, S11 – Avariigeneraator 300 kW, A-D hoone, asub väljas, S12 - Avariigeneraator 276 kW; E, F ja G-hoone; asub G-hoones, 0. korrus ja uue heiteallikana lisandub S13 – Jäätmepõletusseadme korsten.

SA Pärnu Haigla jätkab jäätmete käitlemiseks olemasoleva sterilisaatori kasutamist kaasaegsema meditsiiniliste jäätmete põletusseadme kasutuselevõtuni. Keskkonnaloa taotluses soovitakse käideldavate jäätmeliikide ja koguste muutmist.

Ristiku tn 1 ja 1y kinnistute sihtotstarve on 100% ühiskondlike ehitiste maa. Kinnistu piirneb transpordimaa ja ühiskondlike ehitiste maa kinnistutega. Lähim elamu asub käitise heiteallikast u 237 m kaugusel lääne suunas. Pärnu Haigla olev kinnistu ei asu kaitse- ega hoiualal, Natura 2000 linnu- ega loodusala. Pärnu Haigla lähedale (ca 120 m kaugusele kinnistu lõuna piirist) jääb Niidu maastikukaitseala (KLO1000321). Pärnu Haigla kinnistust põhja suunda (ca 90 m kaugusele) jääb III kategooria kaitsealune taim siberi võhumõök (*Iris sibirica*, KLO9302167). Pärnu jõe hoiuala (KLO2000293; ühtlasi ka Natura 2000 ala) jääb Pärnu Haigla kinnistust ca 710 m kaugusele lõuna suunda. Kaitstavad loodusobjektid käitise territooriumil ja selle lähiümbruses puuduvad.

Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti kontorites üle Eesti.

Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis <https://kotkas.envir.ee/dokument/DM-125835-13>

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Roheline 64, 80010 Pärnu.

Keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet

Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond, Roheline tn 64

Telefon: +372 6625999

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Tedaande number 2229707