Keskkonnaloa menetluse algatamise teade

Avaldamise algus: 22.04.2024
Avaldamise lõpp: 23.04.2124

Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et aktsiaselts Kuressaare Veevärk (registrikood: 10083079) (aadress Pikk tn 23, Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond, 93819) on esitanud taotluse nr T-KL/1023483-2 keskkonnaloa KL-517393 muutmiseks (edaspidi taotlus).

Ettevõttele on antud keskkonnaluba KL-517393 põhjavee võtuks Tõlli-Ansi ja Unimäe veehaaretest ning heitvee (filtripesuvee) suublasse (pinnas) juhtimiseks. Tõlli-Ansi veehaare asub Saare maakonnas Saaremaa vallas, Ansi külas Veehaarde maaüksusel (katastritunnus 71401:001:2316, registriosa nr 2813434). Unimäe veehaare asub ning heitvesi juhitakse suublasse Saare maakonnas Saaremaa vallas, Laheküla külas Veetöötlusjaama maaüksuselt (katastritunnus 34801:005:0018, registriosa nr 2813334).

Keskkonnaloa KL-517393 muutmise eesmärk on muuta Unimäe veetöötlusjaama filtripesuvee ehk heitvee suublat. Ettevõte suunab Unimäe veetöötlusjaama filtripesuvee Põduste jõkke (suubla kood VEE1164500) olemasoleva toruga. Taotlusele on lisatud Unimäe veetöötlusjaama filtripesuvee toru 25.03.2024 ülevaatuse akt, mille kohaselt on asbesttsementtoru seisund rahuldav. Lisaks on taotluses teave Unimäe veetöötlusseadmete täiendamisest: lisaks rauaärastus liivafiltritele on paigaldatud UV töötlus.

Taotlusele on lisatud teave ja selgitused Tõlli-Ansi veehaarde kinnistul asuva Elektrilevi OÜ alajaama trafode valiku ja vahetuse kohta. Keskkonnaloas KL-517393 on seatud tingimus, et veehaarde 50 m sanitaarkaitsealas asuva alajaama õlitrafod tuleb koostöös Elektrilevi OÜ-ga vahetada kuivtrafode vastu. Elekrilevi OÜ on nüüd andnud selgituse, et kuivtrafod ei sobi välitingimustesse ja need tooksid kaasa riski elektrivarustuskindlusele. Kavandatud on 2024. aasta lõpuks olemasoleva alajaama asemele rajada kompaktalajaam, kus suurendatakse õlivannide maht kahekordseks. Omapoole seisukoha on alajaama rekonstrueerimise kavatsusele andnud Maves OÜ hüdrogeoloog Madis Metsur, tõdedes, et tänapäevastele keskkonnanõuetele vastava komplektalajaama rajamisel olemasoleva asemele väheneb oluliselt Tõlli - Ansi veehaarde saastumise risk. Valmis tuleb siiski olla õlilekke vältimiseks ja koheseks likvideerimiseks.
Aktsiaselts Kuressaare Veevärk on esitanud Keskkonnaametile Tõlli-Ansi veehaardesse kuuluvate nelja kaevu läbipesuks, täiendava videouuringu läbiviimiseks ja manteltorude vahetuseks.

Keskkonnaloa KL-517393 muudatusega taotletakse keskkonnaloa tähtajatuks muutmist, kuid lähtuvalt veeseaduse §189 lg 1 ja lg 3 ei anta keskkonnaluba kauemaks kui kehib kehtestatud põhjaveevaru so kuni 31.12.2045.

Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti kontorites üle Eesti.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis https://kotkas.envir.ee/dokument/DM-127993-3

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Roheline 64, 80010 Pärnu.

Keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet
Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond, Roheline tn 64
Telefon: +372 6625999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande number 2247458