Keskkonnaloa eelnõu avalikustamise teade

Avaldamise algus: 01.08.2024
Avaldamise lõpp: 02.08.2124

Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et aktsiaselts Kuressaare Veevärk (registrikood: 10083079) (aadress Pikk tn 23, Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond, 93819) (edaspidi ettevõte) keskkonnaloa KL-517393 muutmise otsuse, eelhinnang ja loa uuendatud eelnõu on valminud.
Ettevõttele on antud keskkonnaluba KL-517393 põhjavee võtuks Tõlli-Ansi ja Unimäe veehaaretest ning heitvee (filtripesuvee) suublasse juhtimiseks. Tõlli-Ansi veehaare asub Saare maakonnas Saaremaa vallas, Ansi külas Veehaarde maaüksusel (katastritunnus 71401:001:2316, registriosa nr 2813434). Unimäe veehaare asub ning heitvesi juhitakse suublasse Saare maakonnas Saaremaa vallas, Laheküla külas Veetöötlusjaama maaüksuselt (katastritunnus 34801:005:0018, registriosa nr 2813334).
Keskkonnaamet on keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 11 lg 2 ja Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu“ § 1 lg 1 ja § 11 p 8 alusel kaalunud keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust. Keskkonnaamet on keskkonnamõju hindamise eelhinnangu otsuse eelnõus leidnud, et kavandatava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju, mistõttu keskkonnamõju hindamise algatamine ja läbiviimine ei ole vajalik.
Keskkonnaloa KL-517393 eelnõus on järgmised muudatused:
1. Moodustada alates 2024. aasta III kvartalist veehaarde grupp nimetusega „Tõlli veehaare“ ja koodiga PKG0000014. Määrata veehaardest „Tõlli veehaare“ keskkonnaloaga lubatud veevõtu koguseks 5000 m3 ööpäevas, 450 000 m3 kvartalis, 1 800 000 m3 aastas kuni 31.12.2045
2. Unimäe veetöötlusjaama filtripesuvee ehk heitvee suublat. Ettevõte suunab Unimäe veetöötlusjaama filtripesuvee Põduste jõkke (suubla kood VEE1164500) olemasoleva toruga koordinaatidel X: 6459839, Y: 410915.
3. Tõlli-Ansi veehaarde puurkaevudest on lisatud määratavateks näitajateks tolueen ja fenool sagedusega üks kord kuue aasta jooksul. Täiendavaks nõudeks lisada nõue Unimäe veetöötlusjaama sisenevast toorveest veeproovidest mikrobioloogiliste näitajate (Coli-laadsedbakterid, enterokokid ja Escherichia coli) määramiseks kaks korda kuus. Teave esitatakse Keskkonnaameti nõudmisel.
4. Hiljemalt 31.12.2024 tuleb Tõlli-Ansi veehaardesse kuuluvate puurkaevude seisundi hindamiseks ja edasiseks tegevuseks tuleb ettevõttel koostada eelneva riskianalüüsi põhjal täpne tegevusplaan.

5. Puurkaevud PRK0008662, PRK0008670, PRK0008676, PRK0008678, PRK0008679, PRK0008681, PRK0013091 manteltorude suudmed sulgeda, asukoht markeerida ja dokumenteerida ühe kuu jooksul pärast maaomanike nõusoleku saamist. Teave esitada Keskkonnaametile hiljemalt kaks nädalat pärast tööde teostamist.

5. Hiljemalt 31.12.2026 puurkaevud PRK0012680, PRK0008677 ja PRK0008657 lammutada. Teave esitada Keskkonnaametile hiljemalt kaks nädalat pärast tööde teostamist.

6. Hiljemalt 31.12.2024 koostöös Elektrilevi OÜ-ga korraldama Tõlli - Ansi veehaarde sanitaarkaitsealal oleva trafoalajaama rekonstrueerimise. Teave esitada Keskkonnaametile hiljemalt kaks nädalat pärast tööde teostamist.

7. Loa kehtivusajal Teavitama viivitamatult OÜ-d Elektrilevi potentsiaalsete keskkonnareostuse ohtude ning võimalike avariiolukordade tekkimise kahtlustest trafoalajaamades (Tõlli-Ansi, Unimäe), viidates OÜ Elektrilevi operatiivse sekkumise vajalikkusele.

8. Hooldada regulaarselt (puhastada settest toru ja vahekaevud) Unimäe veetöötlusjaamast Põduste jõeni

viivat toru. Ülevaatuse tulemustest koostada akt. Akt esitatakse Keskkonnaameti nõudmisel.

Eelnõu(de) loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti kontorites üle Eesti.
Eelnõud on digitaalselt kättesaadavad keskkonnaotsuste infosüsteemis https://kotkas.envir.ee/menetlus/M-127993

Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu(de)le saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskonnaamet.ee alates teate ilmumisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet teeb ettepaneku, et avalikku arutelu ei korraldata, kui menetlusosalised ei ole ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks esitanud selle suhtes vastuväiteid

Keskkonnaamet
Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond, Roheline tn 64
Telefon: +372 6625999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande number 2322445