

## Keskkonnanloa andmise või andmisest keeldumise teade

Avaldamise algus: 21.08.2024

Avaldamise lõpp: 22.08.2024

Keskkonnaamet avaldab teadaande [keskkonnaseadustiku üldosa seaduse \(KeÜS\) § 58 lõike 3](#) alusel. Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus § 11 lg 2 ja Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määrus nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhindang, täpsustatud loetelu“ § 1 lg 1 ja § 11 p 8

Keskkonnaamet teatab, et aktsiaselts Kuressaare Veevärk (registrikood: [10083079](#)) (aadress Pikk tn 23, Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond, 93819) keskkonnaluba KL-517393 on muudetud.

Ettevõttele on antud keskkonnaluba KL-517393 põhjavee võtuks Tõlli-Ansi ja Unimäe veehaaretest ning heitvee (filtripesuvee) suublasse juhtimiseks. Tõlli-Ansi veehaare asub Saare maakonnas Saaremaa vallas, Ansi külas Veehaarde maaüksusel (katastritunnus 71401:001:2316, registriosa nr 2813434). Unimäe veehaare asub ning heitvesi juhitakse suublasse Saare maakonnas Saaremaa vallas, Laheküla külas Veetöötusjaama maaüksuselt (katastritunnus 34801:005:0018, registriosa nr 2813334).

Keskkonnanloas KL-517393 on järgmised muudatused:

1. Moodustada alates 2024. aasta III kvartalist veehaarde grupp nimetusega „Tõlli veehaare“ ja koodiga PKG0000014. Määrata veehaardest „Tõlli veehaare“ keskkonnanloaga lubatud veevõtu koguseks 5000 m<sup>3</sup> ööpäevas, 450 000 m<sup>3</sup> kvartalis, 1 800 000 m<sup>3</sup> aastas kuni 31.12.2045
2. Unimäe veetöötusjaama filtripesuvee ehk heitvee suublat. Ettevõtte suunab Unimäe veetöötusjaama filtripesuvee Põduste jõkke (suubla kood VEE1164500) olemasoleva toruga koordinaatidel X: 6459839, Y: 410915.
3. Tõlli-Ansi veehaarde puurkaevudest on lisatud määratavateks näitajateks tolueen ja fenool sagedusega üks kord kuue aasta jooksul. Täiendavaks nõudeks lisada nõue Unimäe veetöötusjaama sisenevast toorveest veeproovidest mikrobioloogiliste näitajate (Coli-laadsedbakterid, enterokokid ja Escherichia coli) määramiseks kaks korda kuus. Teave esitatakse Keskkonnaameti nõudmisel.
4. Veetöötusseadmete filtripesu vee puhasti puhastusefektiivsuse hindamisel tuleb võtta puhastisse juhitava reovee ja puhastist väljuva heitvee proovid puhasti töötüsükli arvestava viibeajaga. Viibeaeg märkida proovivõtuprotokollis. Vältida tuleb proovivõttu erakorraliste ilmastikuolude ajal
5. Hiljemalt 31.12.2024 tuleb Tõlli-Ansi veehaardesse kuuluvate puurkaevude seisundi hindamiseks ja edasiseks tegevuseks tuleb ettevõttel koostada eelneva riskianalüüsi põhjal täpne tegevusplaan.
6. Puurkaevud PRK0008662, PRK0008670, PRK0008676, PRK0008678, PRK0008679, PRK0008681, PRK0013091 manteltorude suudmed sulgeda, asukoht markeerida ja dokumenteerida ühe kuu jooksul pärast maaomanike nõusoleku saamist. Teave esitada Keskkonnaametile hiljemalt kaks nädalat pärast tööde teostamist.
7. Hiljemalt 31.12.2026 puurkaevud PRK0012680, PRK0008677 ja PRK0008657 lammutada. Teave esitada Keskkonnaametile hiljemalt kaks nädalat pärast tööde teostamist.
8. Hiljemalt 31.12.2024 koostöös Elektrilevi OÜ-ga korraldama Tõlli - Ansi veehaarde sanitaarkaitsealal oleva trafoalajaama rekonstrueerimise. Teave esitada Keskkonnaametile hiljemalt kaks nädalat pärast tööde teostamist.
9. Loa kehtivusajal Teavitama viivitamatult OÜ-d Elektrilevi potentsiaalsete keskkonnareostuse ohtude ning võimalike avariolukordade tekkimise kahtlustest trafoalajaamades (Tõlli-Ansi, Unimäe), viidates OÜ Elektrilevi operatiivse sekkumise vajalikkusele.
10. Hooldada regulaarselt (puhastada settest toru ja vahekaevud) Unimäe veetöötusjaamast Põduste jõeni viivat toru. Ülevaatuse tulemustest koostada akt. Akt esitatakse Keskkonnaameti nõudmisel.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti kontorites üle Eesti

Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis <https://kotkas.envir.ee/menetlus/M-127993>.

Keskkonnaamet on keskkonnamõju hindamise eelhinnangu otsuse eelnõus leidnud, et kavandatava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju, mistõttu keskkonnamõju hindamise algatamine ja läbiviimine ei olnud vajalik.

Keskkonnaamet

Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond, Roheline tn 64

Telefon: +372 6625999

E-post: [INFO@KESKKONNAAMET.EE](mailto:INFO@KESKKONNAAMET.EE)

Teadanda number 2331005