

Keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise teade

Avaldamise algus: 08.11.2024

Avaldamise lõpp: tähtajatu

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet avaldab teadaande [keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse \(KeHJS\) § 12 lõike 1' punkti 2](#) alusel.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) otsustajana teatab, et on jätnud algatamata oma 07.11.2024 otsusega nr 1-7/24-366 Saare Wind Energy OÜ (registrikood 12747106) hoonestusloa taotlusele meretuulepargi ühenduskaablite rajamiseks keskkonnamõju hindamise (KMH).

Hoonestusloa taotluse kohaselt paigaldatakse Saaremaa läänerannikule kuni 4 vahelduvvoolukaablit pingel 220 kV, ühe ühenduskaabli maksimaalseks ülekandevõimsuseks on arvestatud 350 MW. Ühenduskaablite koridori laius on ca 300 meetrit (nelja elektrikaabli paigaldamiseks vajalik ala, millele lisandub 100 m kaitsevöönd mõlemal pool äärmisi kaableid) ning pikkus meretuulepargi põhiala servast Saaremaa rannikuni on ca 16,5 km. Ühenduskaablid paigaldatakse sõltuvalt tehnoloogiast merepõhja kuni 2 m sügavusele süvendisse laiusel 0,45-1 m. Hoonestusloaga koormatava ala pindala on taotluses esitatud koordinaatide kohaselt 11,87 km² ehk ca 11,9 miljonit m², millest otseselt ühenduskaablite alla jääva ala pindala on pärast ehitustööde teostamist ca 0,019 km². Hoonestusloa taotletakse 50 aastaks.

KMH jäeti algatamata lähtuvalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 6 lõike 2 punktide 18 ja 22, § 7 punktist 2, § 9 lõikest 1, § 11 lõigetest 2, 23, 4 ja 8, § 12 lõikest 11 ning Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhindang, täpsustatud loetelu“ § 11 punktist 6, § 15 punktist 8 ning TTJA tööst „Saare Wind Energy OÜ meretuulepargi ühenduskaablite rajamise keskkonnamõju hindamise eelhindang“.

Tuginedes KMH eelhindangus esitatud kaalutlustele leidis TTJA, et kavandatava tegevusega ei kaasne olulist keskkonnamõju ning kavandatav tegevus eraldi või koos muude tegevustega ei mõju ebasoodsalt Natura 2000 võrgustiku ala kaitse eesmärkidele.

Täiendavaid keskkonnauuringuid ei ole vaja hoonestusloa menetluse raames läbi viia.

Arendaja on Saare Wind Energy OÜ (registrikood: [12747106](#)) aadress: Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, Tallinna tn 1, 93819; kontaktisik: Veiko Väli, veiko@swe.ee.

Otsustaja on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (kontaktisik Adeele Vesingi, e-post adeele.vesingi@ttja.ee, telefon 667 2135).

KMH algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda eelneval etteteatamisel tööpäeviti TTJA kontoris aadressil Endla 10a, Tallinn või elektrooniliselt TTJA dokumendiregistris aadressil <https://jvis.ttja.ee/modules/dokumendiregister>, registreerimise nr 1-7/24-366.

Ärinimed

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, kehtetud ärinimed: Tehnilise Järelevalve Amet.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

Endla 10a, Tallinn 10142

Telefon: 6672000

E-post: info@ttja.ee

Tedaande avaldaja kontaktandmed:
peaspetsialist ADEELE VESINGI
Telefon: 6672135
E-post: adeele.vesingi@ttja.ee

Tedaande number 2381834