

Avaliku veekogu hoonestusloa taotlemise teade

Avaldamise algus: 27.12.2024

Avaldamise lõpp: tähtajatu

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet avaldab teadaande [ehitusseadustiku \(EhS\) § 113⁶ lõike 1](#) alusel.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet annab teada hoonestusloa menetluse algatamise kavatsusest seoses Elektrilevi OÜ (registrikood: [11050857](#)) taotlusega avaliku veekogu (Emajõgi) põhja koormamiseks 0,4 kV maakaabelliiniga.

Taotluse kohaselt soovitakse maakaabelliin paigaldada Emajõe alusesse pinnasesse Tartu maakonnas, Peipsiääre vallas, Praaga külas asuvale jõelõigule. Projekteeritava tegevuse eesmärgiks on suurendada Praaga külas asuva peakaitsme nimivoolu. Projekti raames viiakse Emajões olemasolev maakaabelliin tööst välja ning selle kõrvale, uude asukohta, paigaldatakse uus maakaabelliin (uue kaabli mark: AXPk 4G120). Maakaabelliin paigaldatakse jõe põhjast allapoole kinnisel meetodil suundpuurimise teel kaevetõid tegemata.

Tulenevalt ehitusseadustiku § 1137 lg 2, lühendab TTJA ehitusseadustiku § 1137 lg 1 kohast täiendava hoonestusloa taotluse esitamise tähtaega huvitatud isikute poolt 30 päevani, sest on ettenähtav, et teistel isikutel puudub huvi omapoolsete hoonestusloa taotluste esitamiseks.

Esitatud taotluse, selle juurde kuuluvad materjalide ja [EhS-i § 113⁵ lõike 1](#) alusel antud arvamusega on võimalik tutvuda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti avalikus dokumendiregistris www.ttja.ee (asjas nr 16-7/24-13528-011) või Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametis (aadressil: Endla 10a, Tallinn, ette teatamisega telefonil 620 1919 või e-kirja teel: liis.jaager@uttja.ee).

Ärinimed

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, kehtetud ärinimed: Tehnilise Järelevalve Amet.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

Endla 10a, Tallinn 10142

Telefon: 6672000

E-post: info@ttja.ee

Teadaande number 2400764