

## Kompleksloa andmise või andmisest keeldumise teade

Avaldamise algus: 10.01.2025

Avaldamise lõpp: 11.01.2125

Keskkonnaamet avaldab teadaande [keskkonnaseadustiku üldosa seaduse \(KeÜS\) § 58 lõike 3](#) alusel. Täiendav alus, nt KeHJS tulenev alus KMH algatamata jätmise korral menetluse käigus

Keskkonnaamet teatab, et AKTSIASELTS TALLINNA VESI (registrikood: [10257326](#)) (aadress Ädala tn 10, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10614) nimele Keskkonnaameti 02.10.2020 korraldusega nr DM-101552-24 „Keskkonnakompleksloa nr KKL-509326 andmine“ antud tähtajatu kehtivusega keskkonnakompleksluba nr KKL-509326 on muudetud. Muutmine on seotud koostootmisjaama rajamisega ja kahe korstna: K5 ehk CHP1 - heiteallikas nr HEIT0012723 ning K6 ehk CHP2 - heiteallikas nr HEIT0012723 kasutusele võtmisega. Mõlema heiteallikaga seotud gaasimootorites kasutatakse kütusena puhastatud biogaasi. Ühe gaasimootori aastane arvestuslik biogaasi kulu on kuni 1 787,5 tuhat Nm<sup>3</sup>, seega mõlemale gaasimootorile kulub biogaasi kokku 3 575 tuhat Nm<sup>3</sup>/a. Keskkonnakompleksloa on mudetud ka seoses metanoolijaama laiendamisega. Metanooli hoitakse maa-alustes mahutites. Olemasolevale neljale 16 m<sup>3</sup> suurusele mahutile lisandub 4 uut mahutit, sealjuures suureneb hoitav metanoolikogus 48-lt tonnilt 96-le tonnile. Kätise olmereovee puhastusprotsessides kasutatava metanooli kogust ei suurenda. Lisaks muudetud heiteallika nr HEIT0009787 - liivapüünis ja jaotuskanal (S4/6) asukohta ning vastavalt sellele korrigeeritud loal heiteallika S4/6 andmeid. Heiteallikate nimekirjast eemaldatud heiteallikas nr HEIT0009785 - sisendkanal (S1). Samuti keskkonnakompleksloale on täiendava tegevusena lisatud kivide ja pinnase (jäätmekood 17 05 04) vastuvõtmine ja vaheladustamine (üheaegselt kuni 1000 t) seoses vaheladustusplatsi kasutusele võtmisega.

29.11.2024 on jõustunud taristuministri 21.11.2024 määrusega nr 73 „Keskkonnaministri 8. novembri 2019. a määruse nr 61 „Nõuded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused“ muutmise“ muudetud määrus nr 61. Muudetud määruse nr 61 alusel keskkonnakompleksloas on kehtestatud väljalaskmele TL017 tsiingi piirväärtuseks 0,05 mg/l (50 µg/l) ja vase piirväärtuseks - 0,015 mg/l (15 µg/l).

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega nt KMH algatamata jätmise otsus on võimalik tutvuda Keskkonnaameti kontorites üle Eesti.

Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad keskkonnaotsuste infosüsteemis <https://kotkas.envir.ee/menetlus/M-128534>.

Keskkonnaamet  
Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond, Roheline tn 64  
Telefon: +372 6625999  
E-post: [INFO@KESKKONNAAMET.EE](mailto:INFO@KESKKONNAAMET.EE)

Teadaande number 2406017