

Keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise teade

Avaldamise algus: 26.02.2025

Avaldamise lõpp: tähtajatu

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet avaldab teadaande [keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse \(KeHJS\) § 12 lõike 1¹ punkti 2](#) alusel.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet otsustajana teatab, et on jätnud algatamata 26.02.2025 otsusega nr 1-7/25-065 Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857) poolt 14.10.2024 kirjaga nr JV-MAA-1/5494 esitatud taotlusele avaliku veekogu, Emajõe (VEE1023600) koormamiseks 0,4 kV maakaabelliiniga keskkonnamõju hindamise (KMH).

Taotluse kohaselt soovitakse maakaabelliin paigaldada Emajõe alusesse pinnasesse Tartu maakonnas, Peipsiääre vallas, Praaga külas asuvate katastriüksuste Järve (86102:04:0042) ja Tormi (58601:001:1349) vahelisele jõelõigule. Projekteeritava tegevuse eesmärgiks suurendada Tartu maakonnas, Peipsiääre vallas, Praaga külas asuva katastriüksuse Ülesoo (86102:004:0002) peakaitsme nimivoolu. Projekti raames viiakse Emajões olemasolev maakaabelliin tööst välja ning selle kõrvale, uude asukohta, paigaldatakse uus maakaabelliin (uue kaabli mark: AXPk 4G120). Maakaabelliin paigaldatakse jõe põhjast allapoole kinnisel meetodil suundpuurimise teel kaevetöid tegemata.

Rajatis kulgeb minimaalselt 2 m sügavuselt Emajõe põhjast sügavamalt nii, et vahetu kokkupuude veega puudub. Rajatise pikkus on 131 m, laius 0,11 m ning ehitise alune pindala on 14,41 m². Koormatava ala pikkus on 131 m, laius 2 m ning pindala 262 m². Hoonestusluba taotletakse 50 aastaks.

KMH jäeti algatamata lähtuvalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 3 lõikest 1, § 6 lõike 2 punktist 22, § 7 punktist 2, § 9 lõikest 1, § 11 lõigetest 2, 22 ja 8, § 12 lõikest 11 ning Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu“ § 15 punktist 8.

Arendaja on Elektrilevi OÜ (registrikood: [11050857](#)), kontaktandmed: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Veskiposti tn 2, 10138 kontaktisik: Krista Ahman, krista.ahman@elektrilevi.ee, telefon +372 529 1160

Otsustaja on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (kontaktisik Liis Jääger, e-post liis.jaager@ttja.ee, telefon 620 1919).

KMH algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda tööpäeviti, etteteatamisel Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti kontoris aadressil Endla 10a, Tallinn ja elektrooniliselt TTJA dokumendiregistris aadressil <https://jvis.ttja.ee/modules/dokumendiregister/view/1025646>.

Ärinimed

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, kehtetud ärinimed: Tehnilise Järelevalve Amet.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

Endla 10a, Tallinn 10142

Telefon: 6672000

E-post: info@ttja.ee

Teadaande number 2424265