

Teadaannet on parandatud

Parandamise aeg: 14.03.2025 08:58

Parandaja: ADEELE VESINGI (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet).

Parandamise põhjus: Sõnastuse parandamine.

Keskkonnamõju hindamise aruande avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade

Avaldamise algus: 14.03.2025

Avaldamise lõpp: tähtajatu

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet avaldab teadaande [keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse \(KeHJS\) § 21 ja § 16 lõike 2 punkti 1](#) alusel.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab OÜ Utilitas Wind (registrikood 16171123) poolt kavandatava Saare-Liivi meretuulepargi esialgse ala ja põhivõrguga ühendamiseks paigaldatavate veekaabelliinide keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande avalikustamisest.

TTJA algatas meretuulepargi esialgse ala KMH 23.12.2021 otsusega nr 1-7/21-521 „Hoonestusloa menetluse ja keskkonnamõju hindamise algatamine“. TTJA 22.12.2022 otsusega nr 1-7/22-473 algatati hoonestusloa menetlus kavandatava veekaabelliini paigaldamiseks Liivi lahte ning otsustati keskkonnamõju hindamise menetlus liita TTJA 23.12.2021 otsusega nr 1-7/21-521 algatatud KMH menetlusega. KMH programm tunnistati nõuetele vastavaks TTJA 22.12.2022 kirjaga nr 16-7/21-02502-095.

KMH aruande kohaselt on kavandatavaks tegevuseks tuuleelektrijaama rajamine merealale Liivi lahes ning selle veekaabelliiniga põhivõrguga ühendamine. Kavandatav meretuulepark paikneb Pärnu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu kohaselt tuuleenergeetika võimalikus arenduspiirkonnas. Eelkõige ehitusgeoloogilistest, linnustiku ja merepõhja elupaikade uuringutest tulenevalt kujunes KMH aruandes ainukeseks reaalseks ruumiliseks alternatiiviks kuni 80 tuulikuga põhialternatiiv 3, mille koguvõimsus oleks maksimaalselt 1600 MW. Tehnilistest alternatiividest hinnatati lisaks erinevaid vundamenditüüpe, tuulikute kõrguseid (sh rootori diameetreid) ning meretuulepargi ja veekaabelliini võimalikku paigutust. Veekaabelliini pikkus Liivi lahe kirdeosa rannikuvetes on ca 31 km. Kaablite arv sõltub meretuulepargi koguvõimsusest, ühe kaabli läbilaskevõimeks on arvestuslikult 400 MW. KMH aruanne annab otsustajale teavet tegevusloa ehk käesoleval juhul hoonestusloa andmise üle otsustamiseks.

KMH osapooled:

Arendaja(d) on OÜ Utilitas Wind (registrikood: [16171123](#)) (aadress Maakri tn 19/1, Tallinn 10145, kontaktisik Kristiina Nauts, e-post kristiina.nauts@utilitas.ee, telefon +372 551 2260)

Otsustaja on TTJA (registrikood: 70003218) (kontaktisik Adeele Vesingi, e-post adeele.vesingi@ttja.ee, telefon 667 2135)

KMH koostaja on OÜ Roheplaan (registrikood: [16072251](#)) (kontaktisik Riin Kutsar, e-post riin@roheplaan.ee, telefon: +372 526 9962).

KMH aruandega on võimalik eelnevalt tutvuda avaliku väljapaneku jooksul 17.03.2025-21.04.2025:

1. TTJA avalikus dokumendiregistris: <https://jvis.ttja.ee/modules/dokumendiregister/> dokumendid nr 16-7/21-02502-174 ja nr 16-7/21-02502-172;
2. TTJA kodulehel: <https://ttja.ee/ariklient/ehitised-ehitamine/ehitusvaldkonna-teated/keskkonnamoju-hindamise-teated>.

KMH aruande kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada avaliku väljapaneku lõpuni kuni 21.04.2025 (k.a) saates kirja TTJA e-posti aadressile info@ttja.ee või paber kandjal postiaadressile Endla 10a, Tallinn 10122.

KMH aruande avalik arutelu toimub 29.04.2025 kell 11:00 Kihnu rahvamajas aadressil Kihnu saar, Linaküla.

Ärinimed

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, kehtetud ärinimed: Tehnilise Järelevalve Amet.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

Endla 10a, Tallinn 10142

Telefon: 6672000

E-post: info@ttja.ee

Tedaande avaldaja kontaktandmed:

peaspetsialist ADEELE VESINGI

Telefon: 6672135

E-post: adeele.vesingi@ttja.ee

Tedaande number 2430801