

Avaliku veekogu hoonestusloa taotlemise teade

Avaldamise algus: 05.08.2025

Avaldamise lõpp: tähtajatu

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet avaldab teadaande [ehitusseadustiku \(EhS\) § 113⁶ lõike 1](#) alusel.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet annab teada hoonestusloa menetluse algatamise kavatsusest seoses Estonia Offshore Wind DevCo OÜ (registrikood: [16827546](#)) taotlusega avaliku veekogu koormamiseks Liivi 1 ja Liivi 2 alade meretuulepargi eksportkaablitega. Eksportkaablikoridor kulgeb Saaremaast kagusuunas pikkususega ligikaudu 70 km ning maabub Mandri-Eesti Paatsalu piirkonnas. Eksportkaablite koridori paigutatakse kuni kuus 220/275 kV kaablit, ühe kaabli diameeter on kuni 300 mm. Täpne eksportkaablite koridor ja trass koridoris leitakse keskkonnamõju hindamise tulemusena.

Ühenduse rajamine põhivõrguga liitumiseks on vältimatu Liivi 1 ja Liivi 2 alade meretuulepargi käitamiseks ja toodetava elektri suunamiseks elektrivõrku. Lähtudes eeltoodust ning EhS § 113(7) lõikest 2, lühendab TTJA EhS § 113(7) lõikes 1 toodud täiendava hoonestusloa taotluse esitamise tähtaega huvitatud isikute poolt 30 päevani, kuna on ette näha, et teistel isikutel puudub huvi omapoolse hoonestusloa taotluse esitamiseks.

Esitatud taotluse, selle juurde kuuluvad materjalide ja [EhS-i § 113⁵ lõike 1](#) alusel antud arvamusega on võimalik tutvuda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti avalikus dokumendiregistris www.ttja.ee (asjas nr 16-7/25-06990) või Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametis (ette teatamisel Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti kontoris (Endla 10a, Tallinn), kontaktisik Hanna-Liis Heinla, e-post: hannaliis.heinla@ttja.ee).

Ärinimed

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, kehtetud ärinimed: Tehnilise Järelevalve Amet.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

Endla 10a, Tallinn 10142

Telefon: 6672000

E-post: info@ttja.ee

Teadaande number 2488495