

## Keskkonnamõju hindamise programmi nõuetele vastavaks tunnistamise teade

Avaldamise algus: 16.12.2025

Avaldamise lõpp: tähtajatu

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet avaldab teadaande [keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse \(KeHJS\) § 18 lõike 4](#) alusel.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet teatab, et on tunnistanud nõuetele vastavaks oma 12.12.2025 kirjaga nr 16-7/24-06603-067 Eesti-Läti neljanda elektriühenduse (EE-LV 4) merekaabli hoonestusloa keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi.

Kavandatav Eesti-Läti neljanda elektriühenduse merekaabli trassikoridor paikneb Saaremaa ja Kura poolsaare vahelisel merealal Kura kurgus. Merekaabel koosneb kuni kolmest vahelduvvoolu elektrikaablist pingel kuni 330 kV ning ühest fiiberoptilisest sidekaabelliinist. Merekaabli kavandatav töövõimsus on maksimaalselt 1000 MW. Mehaaniliste vigastuste vältimiseks süvistatakse kaabelliin vähemalt osaliselt merepõhja setetesse (ca 1-1,5 m sügavusele). Merekaabli rajamine on vajalik, et luua Eesti ja Läti vahel täiendav elektrienergia ülekandevõimsus.

Otsustaja on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (kontaktisik Adeele Vesingi, e-post [adeele.vesingi@ttja.ee](mailto:adeele.vesingi@ttja.ee), telefon 667 2135).

Arendaja on Elering AS (registrikood: [11022625](#)) (kontaktisik: Brenda Pent, e-post: [brenda.pent@elering.ee](mailto:brenda.pent@elering.ee), telefon: 5597 3306).

KMH programmi koostaja on Skepast&Puhkim OÜ (registrikood: [11255795](#)) (kontaktisik: Eike Riis, e-post: [eike.riis@skpk.ee](mailto:eike.riis@skpk.ee), telefon: 501 1548).

KMH programmi ja selle nõuetele vastavaks tunnistamise otsusega on võimalik tutvuda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti dokumendiregistris <https://jvis.ttja.ee/modules/dokumendiregister/>, registreerimise nr 16-7/24-06603-066 (keskkonnamõju hindamise programm) ja 16-7/24-06603-067 (nõuetele vastavaks tunnistamise otsus).

### Ärinimed

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, kehtetud ärinimed: Tehnilise Järelevalve Amet.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

Endla 10a, Tallinn 10142

Telefon: 6672000

E-post: [info@ttja.ee](mailto:info@ttja.ee)

Teadaande avaldaja kontaktandmed:

peaspetsialist ADEELE VESINGI

Telefon: 6672135

E-post: [adeele.vesingi@ttja.ee](mailto:adeele.vesingi@ttja.ee)

Teadaande number 2541379