

Keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise teade

Avaldamise algus: 27.10.2022

Avaldamise lõpp: 28.10.2122

Keskkonnaamet avaldab teadaande [keskkonnaseadustiku üldosa seaduse \(KeÜS\) § 58 lõike 3](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Adven Eesti AS (registrikood: [10066299](#)) (aadress Kassi tn 1, Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond) taotluse alusel on ettevõtte keskkonnaluba nr L.ÕV.VI-171259 muudetud.

Viiratsi kaugkütte katlamajja on paigaldatud kaks kuumaveekatelt (heiteallikas SA-10 nimisoojusvõimsusega 1,94 MWth ja heiteallikas SA-20 nimisoojusvõimsusega 1,22 MWth), mille kütmiseks kasutatakse kuni 750 tuh Nm³ maagaasi. Keskkonnaloale on lisatud nimetatud põletusseadmete alternatiivse kütuseliigina diislikütus (kuni 600 t aastas) ning uue heitallikana (V1) diislikütuse mahuti (5 m³).

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 3 p 1 kohaselt hinnatakse keskkonnamõju, kui taotletakse tegevusluba või selle muutmist ning tegevusloa taotlemise või muutmise põhjuseks olev kavandatav tegevus toob eeldatavalt kaasa olulise keskkonnamõju.

KeHJS § 11 lg 3 kohaselt KeHJS § 6 lg 1 nimetatud tegevuse korral algatatakse kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamine (edaspidi KMH) selle vajadust põhjendamata. KeHJS § 61 lg 3, § 11 lg 2 ja lg 4 kohaselt tuleb KeHJS § 6 lg 2 nimetatud valdkondade tegevuse ja KeHJS § 6 lg 21 viidatud tegevuse korral anda eelhindang ja otsustada KMH algatamise või algatamata jätmise üle. KeHJS § 6 lg 2 loetelu on KeHJS § 6 lg 4 alusel täpsustatud Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määrusega nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhindang, täpsustatud loetelu“ (edaspidi määrus nr 224).

Määruse nr 224 § 2 lg 1 kohaselt tuleb eelhindang anda elektri- või soojusenergia tootmisel, kui põletusseadmete summaarne soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus on 50–299 megavatti. Käitises on kasutusel põletusseadmed summaarse nimisoojusvõimsusega 4,21 MWth, seega ei ole eelhindangu andmine vajalik.

Määruse nr 224 § 15 p 9 kohaselt tuleb keskkonnamõju hindamise algatamist kaaluda ka muude tegevuste korral, mis võivad kaasa tuua ebameeldiva või ärritava lõhnaaine eraldumise välisõhku. Esitatud LHK projektis on toodud hinnang lõhnaaine võimaliku esinemise kohta, mille kohaselt ei ole tõenäoline, et põletusseadme tegevus põhjustaks piirkonnas häiringutaset ületavat lõhnahäiringut.

Maa-ameti looduskaitse ja Natura 2000 kaardil esitatud andmete kohaselt ei paikne ettevõtte tootmisterritooriumil ega selle läheduses kaitstavaid loodusobjekte ega Natura 2000 alasid. Lähim looduskaitsealune objekt ning Natura 2000 ala on 550 m kaugusel lääne suunas asuv Viljandi maastikukaitseala. Hajumisarvutuste tulemuste kohaselt jääb käitise tegevuse tõttu tekkiv välisõhu maksimaalne arvutuslik saastatuse tase käitise lähiümbruses alla 30% piirväärtustest ning seetõttu käitise tegevuse mõju kaitstavate loodusobjektide ega Natura 2000 aladeni ei ulatu.

Lähtudes eelnevast ja Adven Eesti AS tegevusest, ei ole KMH algatamine kohustuslik, samuti ei ole vaja anda eelhindangut vastavalt KeHJS § 6 lg 23 ega kaaluda KMH vajalikkust.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda digitaalselt või lähimas Keskkonnaameti kontoris.

Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS .

Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadanda avaldaja kontaktandmed:
vanemspetsialist Karine Vest
Telefon: 56970884
E-post: karine.vest@keskkonnaamet.ee

Teadanda number 1993272