

Keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise teade

Avaldamise algus: 09.01.2024

Avaldamise lõpp: 10.01.2124

Keskkonnaamet avaldab teadaande [keskkonnaseadustiku üldosa seaduse \(KeÜS\) § 58 lõike 3](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Danpower Eesti AS (registrikood: [10351812](#)) (aadress Vilja tn 14, Võru linn, Võru maakond, 65606) poolt esitatud keskkonnaloa taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti alusel on väljastatud tähtajatu kehtivusega keskkonnaluba nr L.ÕV/300564, mis annab õiguse Põllu tn 11, Võru linn, Võru maakond (katastritunnus 91901:011:0036; maakasutuse sihtotstarve: 100% tootmismaa) käitise heiteallikast saasteainete välisõhku väljutamiseks.

Ettevõtte taotleb keskkonnaloa nr L.ÕV/300564 muutmist seoses Keskkonnaministri 05.11.2017 määruses nr 44 „Väljaspool tööstusheite seaduse reguleerimisala olevatest põletusseadmetest väljutatavate saasteainete heite piirväärtused, saasteainete heite seirenõuded ja heite piirväärtuste järgimise kriteeriumid“ sätestatud heite piirväärtuste ja seire nõuete rakendamisega. Keskkonnakaitse loa muutmise käigus tehakse muudatused ka kütuste kasutusstruktuuris, vähendatud on põlevkiviõli planeeritud kasutuskogust 2000 tonnilt 1450 tonnini aastas, samuti kaasajastatakse katelde töörežiime. Uute heiteallikatena on lisatud varugeneraatori suitsugaaside väljavisketoru ja pindallikana hakkpuidu hoiuplats hakkpuidu varude hoiustamiseks.

Võrusoo katlamaja kuulub Danpower Eesti AS-le. Danpower Eesti AS on Saksa energiafirmale Danpower GmbH 100% kuuluv soojusvarustuseettevõtte, mis varustab soojaga Võru linna ja Võru valla Puiga küla ning Väimela alevikku (EMTAK kood 35301 - Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine). Danpower Eesti AS heiteallikaid on viis: HEIT0001157 (HA-40) - suitsugaaside pesuri korsten, HEIT0005471 (HA-10) - katlamaja telliskorsten, HEIT0001155 (HA-30) - õlimahuti hingamistoru, HEIT0011890 (HA-50) - varu-diiseligeneraatori suitsugaaside väljaviskeava ja HEIT0011891 (HA-60) - hakkpuidu hoiustamise plats. Põletusseadmete summaarne soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus on 42.38 MWth. Aastas kulub kütteks kuni 59 500 t puiduhaket, 1450 t põlevkiviõli ja 3 t diislikütust.

Maa-ameti looduskaitse ja Natura 2000 kaardi andmetel ei paikne tootmisterritooriumil ega selle vahetus läheduses kaitstavaid loodusobjekte ega Natura 2000 alasid.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti kontorites üle Eesti.

Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis <https://kotkas.envir.ee/menetlus/M-126096>.

Keskkonnaamet

Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond, Roheline tn 64

Telefon: +372 6625999

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande number 2206606