

## Keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise teade

Avaldamise algus: 07.05.2024

Avaldamise lõpp: tähtajatu

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet avaldab teadaande [keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse \(KeHJS\) § 12 lõike 1<sup>1</sup> punkti 2](#) alusel.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet otsustajana teatab, et on jätnud algatamata 07.05.2024 otsusega nr 1-7/24-143 Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857) taotlusele asendada Soela väinas Pammana – Emmaste Lahuspunktide (LP) vahelisel merekaabli trassil olemasolev amortiseerunud 35 kV merekaabel 35K56 uue merekaabliga L35056K keskkonnamõju hindamise (KMH).

Taotluse andmetel paigaldatakse uus vahelduvvoolu merekaabel ühte nn kesta või kolmesoonelise armeeritud plast-isolatsiooniga elektri kaablina, mille ristlõige on 3x300 mm<sup>2</sup>. Konkreetne kasutatav merekaabli tüüp ja ristlõige selgub kaabelliini projekteerimisel. Merekaabel paigaldatakse Soela väina ühes tükis ehk jätkumuhvideta. Mehaaniliste vigastuste vältimiseks paigaldatakse merekaabel kogu ulatuses mere põhja pinnasesse. Kaevis sügavus on 1,5 m ja laius 1 m. Kaablikraavi tagasitõiteks kasutatakse kaablikraavist väljakaevatud pinnast. Hoonestusloaga koormatava ala pindala (s.o. kogu ehitisealune pindala) on ca 5190 m<sup>2</sup>. Hoonestusluba taotletakse 50 aastaks.

Elektrilevi OÜ taotleb hoonestusluba ka Soela väinas olemasolevale, 2009. aastal paigaldatud, Pammana–Emmaste LP vahelisele merekaablile 35K59 (kaabli mark HXAMKPJ-W; taotluse asendiplaanil nimetatud kui säilitatav kaabelliin). Kuna tegemist on varasemalt ehitatud olemasoleva ehitisega, siis on hoonestusloa andmine vajalik avaliku veekogu koormamise õiguse andmiseks ehitise omanikule. Hoonestusloaga koormatava ala pindala on 5303 m<sup>2</sup>.

KMH jäeti algatamata lähtuvalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõike 2 punktist 18, § 7 punktist 2, § 9 lõikest 1, § 11 lõigetest 2, 4 ja 8, § 12 lõikest 11 ning Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhindang, täpsustatud loetelu“ § 15 punktist 8 ning Hendrikson & Ko tööst nr 23004600 „Pammana-Emmaste merekaabli asendamise KMH eelhindang“.

Arendaja on Elektrilevi OÜ (registrikood: [11050857](#)), kontaktandmed: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Veskiposti tn 2; kontaktisik: Aivar Põllu, aivar.pollu@elektrilevi.ee, telefon +372 5349 4647  
Otsustaja on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (kontaktisik Liis Jääger, e-post liis.jaager@ttja.ee, telefon 6201919).

KMH algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda eelneval etteteatamisel tööpäeviti TTJA kontoris aadressil Endla 10a, Tallinn või elektrooniliselt dokumendiregistris aadressil <https://jvis.ttja.ee/modules/dokumendiregister>, registreerimise nr 1-7/24-143.

### Ärinimed

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, kehtetud ärinimed: Tehnilise Järelevalve Amet.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet  
Endla 10a, Tallinn 10142  
Telefon: 6672000  
E-post: info@ttja.ee

Teadaande number 2253018