

Õhusaasteloa eelnõu avalikustamise teade

Avaldamise algus: 27.02.2018

Avaldamise lõpp: 28.02.2048

Keskkonnaamet avaldab teadaande [keskkonnaseadustiku üldosa seaduse \(KeÜS\) § 47 lõike 2 \(alates 01.01.2017, varasemalt VÕKS § 78 lg 1\)](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et on valminud Osula Energia OÜ (registrikood: [12534988](#)) (aadress Humala tn 2, Tallinn 10617) õhusaasteloa nr L.ÕV/325712 muutmise eelnõud. Õhusaasteluba on antud aadressile Võru Vald, Varese küla, Villemi kinnistu (katastritunnus 76702:002:0234). Õhusaasteloas on saasteallikaks koostootmisjaam.

Ettevõtte põhitegevuseks on elektrienergia tootmine (sh biomassist) (EMTAK kood 35119) ja auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine (EMTAK kood 35301). Koostootmisjaama põletusseadmete summaarne soojussisendile vastav soojusvõimsus on 47,7 MWth ning aastane maksimaalne küttekulu kuni 267 000 tonni puitkütust (saepuru/hakkpuit/puukoor). Kätise heiteallikast eralduvate tahkete osakeste püüdmiseks kasutatakse elektrifiltrit, mille projekteeritud puhastusaste on mitte vähem kui 99 %.

Ettevõtte esitas taotluse lähtudes Tallinna Tehnikaülikooli Energiatehnoloogia Instituudi (edaspidi TTÜ) poolt 05.10.2017 teostatud kätise heiteallikast õhuheitlemete mõõtmiste tulemustest. Mõõtmiste tulemustest tulenevalt on kätise heiteallikast välisõhku heidetava lämmastikdioksiidi (NO₂), süsinikmonoksiidi (CO) ja kütuse põletamisel tekkivate lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC-com) eriheidet (väljendatuna g/GJ) tunduvalt madalamad ja summaarsete tahkete osakeste (PM-sum) eriheidet väärtus veidi kõrgem väärtustest, mis on kirjas kehtiva õhusaasteloa aluseks olevas LHK projektis. Samuti tuvastati mõõtmistega, et heiteallikast välisõhku suunatava vääveldioksiidi (SO₂) heitkogused jäävad allapoole määramispiirkonda. Nimetatud põhjustel soovib kätise korrigeerida õhusaasteloas NO₂, CO, VOC-com ja PM-sum heitkoguseid ning õhusaasteloast välja jätta CO₂ heide.

Loa taotluse, eelnõuetega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega saab tutvuda Keskkonnaameti Lõuna regiooni Võru kontoris (Karja 17a, Võru linn, tel 786 8360) ja Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris <http://dhs-adr-kea.envir.ee/>.

Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Karja 17a, Võru linn 65608 kahe nädala jooksul alates teate ilmumisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.

Keskkonnaamet

Narva mnt 7a, Tallinn

Telefon: 6807438

E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande number 1260565