

Saasteloa taotlemisteated

Avaldamise algus: 09.09.2009

Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon teatab, et Kaitseväe Võru Lahingukool (äriregistrikood 70008641) taotleb välisõhu saasteluba Võru vallas Meegomäel asuvale katlamajale. Katlamajja on paigaldatud veekatel Högfors H26-16, nominaalvõimsusega 1050 kW kütteõli kasutamisel ja veekatel RTQ250, nominaalvõimsusega 290 kW kütteõli kasutamisel. Katlamaja töötab aastas orienteeruvalt 8700 tundi. Taotlusega taotletakse välisõhku suunatavate saasteainete maksimaalseteks kogusteks: SO₂ - 0,560 t/a; NO₂ - 1,190 t/a; CO - 1,214 t/a; tahked osakesed - 1,214 t/a; lenduvad orgaanilised ühendid - 0,018 t/a; raskmetallid - 0,000 t/a ja CO₂ - 846,860 t/a. Välisõhu saasteluba on vajalik, kuna paigaldatud katelde koguvõimsus ületab määrusega kehtestatud võimsust, millest alates on saasteluba nõutav. Lisaks ületavad mõningate saasteainete aastased heitkogused määrusega kehtestatud piirväärtusi. Taotlusmaterjalidega saab tutvuda Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni Valga kontoris Valgas Kesk tn 12, tel 766 6144; e-post: peeter.ekstein@keskkonnaamet.ee. Huvitatud isikutel ja isikutel, kellele saasteloga reguleeritud tegevus võib põhjustada varalist kahju või muul viisil kahjustada nende huvisid, on õigus kahe nädala jooksul peale käesoleva teate ilmutumist esitada Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioonile loa taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.