

Keskkonnamõju hindamise teated

Avaldamise algus: 03.11.2009

Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon teatab, et on heaks kiitnud OÜ Jägala Energy poolt Harju maakonnas Jõelähtme vallas Jägala-Joa külas asuva hüdroelektrijaama (HEJ) taaskasutuselevõtu ning Jägala jõe tõkestamiseks, paisutamiseks ja jõevee kõrvalejuhtimiseks vee erikasutusloa taotlemiseks algatatud keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande (koostanud OÜ Ecoman, Tallinn, august 2006 ja täiendanud Ramboll Eesti AS, oktoober 2009)

OÜ Jägala Energy kavandatavaks tegevuseks on Jägala HEJ kui taastuvenergiat tootva energiakandja taaskasutuselevõtt Jägala jõe tõkestamise, paisutamise ja jõevee osalise kõrvalejuhtimise teel. Kavandatud on olemasoleva paisu profiilis tõsta veetaset kuni 1,2 m, s.o kõrguseni 28,85 mabs. Paisutusala ulatub ülesvoolu kuni Kaberneeme maantee sillani (ca 1,0 km). Vee kõrvalejuhtimine toimub rekonstrueeritava derivatsioonikanali kaudu ning vesi suunatakse tagasi Jägala jõkke 850 m Jägala joast allavoolu. HEJ on paigaldatud 3 turbiini koguvõimsusega 2000 kW.

Projekti arendajaks on OÜ Jägala Energy (Pärnu mnt 76-22, 10131 Tallinn; kontaktisik Ingrid-Aloe Kiisel, tel 506 7172). Keskkonnamõju hindajaks on OÜ Ecoman, juhtekspert Heino Luik litsents nr KMH 0027, aruannet täiendas Ramboll Eesti AS (Laki 34, 12915 Tallinn; kontaktisik Heiki Nurmsalu, tel 698 8365, litsents nr KMH 0132).

OÜ Jägala Energy poolt Harju maakonnas Jõelähtme vallas Jägala-Joa külas asuva HEJ taaskasutuselevõtu ning Jägala jõe tõkestamiseks, paisutamiseks ja jõevee kõrvalejuhtimiseks vee erikasutusloa taotlemiseks algatatud keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande, selle heakskiitmise otsuse ja määratud keskkonnanõuetega saab tutvuda KMH järelvalvaja – Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni Harju kontoris aadressil Viljandi mnt 16, Tallinn, kontaktisik: Rein Urman, tel 674 4816, e-post: rein.urman@keskkonnaamet.ee.