

Vee erikasutusloa menetluse algatamise teade

Avaldamise algus: 20.04.2018

Avaldamise lõpp: 21.04.2118

Keskkonnaamet avaldab teadaande [veeseaduse \(VeeS\) § 9¹ lõike 1](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Fortum Eesti AS (registrikood: [12114252](#)) (aadress Lõõtsa 2b, Tallinn) poolt 16.03.2018 esitatud vee erikasutusloa taotlus, mille lisamaterjalid esitati 13.04.2018 on võetud menetlusse.

Fortum Eesti AS taotleb vee erikasutusluba Pärnu linnas Pärnu jõgi L2 kinnistul (registriora 2910205, katastritunnus 62520:001:0005) tahkete ainete uputamiseks Pärnu jõkke ja jõe süvendamiseks. Seoses kaugjahutusjaama rajamisega Pärnu linnas Lai tn 1 kinnistule (registriora 116105, katastritunnus 62510:127:7490) on vajalik rajada pinnavee võtmiseks ja jahutusvee juhtimiseks Pärnu jõkke torustik. Fortum Eesti AS-le on väljastatud Keskkonnaameti poolt 22.08.2017 juhataja korraldusega nr 1-3/17/2186 vee erikasutusluba nr [L.VV/329383](#) pinnavee võtmiseks ja jahutusvee juhtimiseks Pärnu jõkke, tähtajatult. Pärnu jõkke uputatakse veevõtu ja jahutusvee tagasivoolu torustikud.

Pärnu jõkke uputatakse torud ja alusplaat koos terasest tugijalgadega. Kokku uputatakse Pärnu jõkke 31,0 m³ tahkeid aineid (teras – 4,7 m³, killustik – 24,5 m³, raud betoon – 0,8 m³ ja plast 1,0 m³). Veevõtu toru raudbetoonist alusplaadi alla on ette nähtud killustikust padi (11 m³), mis on rajatud geotekstiilile. Killustiku aluspadja rajamiseks on vajalik sõelotsaku piirkonnas jõepõhi süvendada. Süvendustööde maht on ca 10 m³. Raudbetoonist alusplaadi ja sõelaotsaku paigaldamiseks kasutatakse kraanat. Tagasivoolu väljavooluotsaku toetamiseks tuleb rajada killustikust aluspadi (13,5 m³). Killustik paigaldatakse jõepõhja uputatud geotekstiili peale. Jõepõhja süvendamist väljavooluotsaku ümbruses ette nähtud ei ole.

Vee erikasutusloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Lääne regiooni Pärnu kontoris (aadress: Roheline 64, 80010 Pärnu linn, e-post: info@keskkonnaamet.ee, telefon 447 7388). Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil <http://dhs-adr-kea.envir.ee/>

Kuni vee erikasutusloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaamet taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada Keskkonnaamet suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil (info@keskkonnaamet.ee) või postiaadressil (Roheline 64, 80010 Pärnu linn).

Vee erikasutusloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande number 1282773