

Vee erikasutusloa andmise või andmisest keeldumise teade

Avaldamise algus: 12.06.2018

Avaldamise lõpp: 13.06.2118

Keskkonnaamet avaldab teadaande [veeseaduse \(VeeS\) § 9¹ lõike 5](#) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Fortum Eesti AS (registrikood: [12114252](#)) (aadress Lõõtsa 2b, Tallinn) väljastati keskkonnamõju hindamist algatamata vee erikasutusluba nr [L.VV/330837](#), kehtivusega 12.06.2018-14.09.2018.

Fortum Eesti AS-le väljastati vee erikasutusluba Pärnu linnas Pärnu jõgi L2 kinnistul (registriosa 2910205, katastritunnus 62520:001:0005) tahkete ainete uputamiseks Pärnu jõkke ja jõe süvendamiseks. Seoses kaugjahutusjaama rajamisega Pärnu linnas Lai tn 1 kinnistule (registriosa 116105, katastritunnus 62510:127:7490) on vajalik rajada pinnavee võtmiseks ja jahutusvee juhtimiseks Pärnu jõkke torustik. Fortum Eesti AS-le on väljastatud Keskkonnaameti poolt 22.08.2017 juhataja korraldusega nr 1-3/17/2186 vee erikasutusluba nr [L.VV/329383](#) pinnavee võtmiseks ja jahutusvee juhtimiseks Pärnu jõkke, tähtajatult. Pärnu jõkke uputatakse veevõtu ja jahutusvee tagasivoolu torustikud.

Pärnu jõkke uputatakse torud ja alusplaat koos terasest tugijalgadega. Kokku uputatakse Pärnu jõkke 31,0 m³ tahkeid aineid (teras – 4,7 m³, killustik – 24,5 m³, raud betoon – 0,8 m³ ja plast 1,0 m³). Veevõtu toru raudbetoonist alusplaadi alla on ette nähtud killustikust padi (11 m³), mis on rajatud geotekstiilile. Killustiku aluspadja rajamiseks on vajalik sõelotsaku piirkonnas jõepõhi süvendada. Süvendustööde maht on ca 10 m³. Raudbetoonist alusplaadi ja sõelaotsaku paigaldamiseks kasutatakse kraanat. Tagasivoolu väljavooluotsaku toestamiseks tuleb rajada killustikust aluspadi (13,5 m³). Killustik paigaldatakse jõepõhja uputatud geotekstiili peale. Jõepõhja süvendamist väljavooluotsaku ümbruses ette nähtud ei ole.

Keskkonnaamet on kaalunud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lg 2 ja Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhindang, täpsustatud loetelu“ § 11 p 4 ja § 15 p 8 alusel keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, koostades selleks 12.06.2018 eelhindangu vee erikasutusloa andmise korralduse nr 1-3/18/1607 lisana 1. Keskkonnaamet on keskkonnamõju hindamise eelhindangus leidnud, et kavandatava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju, mistõttu keskkonnamõju hindamise algatamine ja läbiviimine ei ole vajalik.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega (sh keskkonnamõju algatamata jätmise otsusega) on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Lääne regiooni Pärnu kontoris (aadress: Roheline 64, 80010 Pärnu linn, e-post: info@keskkonnaamet.ee, kontakttelefon: 447 7388). Kontaktisikuks on Margit Karu (e-post: info@keskkonnaamet.ee, kontakttelefon 447 7378).

Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil <http://dhs-adr-kea.envir.ee/>. Vee erikasutusluba nr [L.VV/330837](#) on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil <https://eteenus.keskkonnaamet.ee/>.

Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande number 1305937